

Postępowanie nr: WZP.271.4.2024

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Dokumentacja projektowa podaje:

					RAZEM	SZ 1,000
49 d.9.2	KNR 2-21 0702-01	ST.01.08.00	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2		
			poz 48	m2	921,860	

Proszę o potwierdzenie, że pielęgnacja trawników jest po stronie Wykonawcy tylko do czasu odbioru przedmiotu zamówienia.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że pielęgnacja trawników jest po stronie Wykonawcy tylko do czasu odbioru przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 2**

Proszę o informację czego dotyczy poz. 1 przedmiaru robót, tj:

PRZEDMIAR ROBÓT						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 4-01 0101-02	ST.00.01.00	Zerwanie istniejącej nawierzchni	m2		
			1035 + 32	m2	1 067,000	
					RAZEM	1 067,000

Proszę o informację na temat istniejącej nawierzchni oraz jej grubości oraz czy należy ją poddać utylizacji.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że istniejąca nawierzchnia jest nawierzchnią asfaltową. Prawdopodobna grubość istniejącej nawierzchni to ok. 5 cm. Utylizacja wszystkich materiałów z budowy jest po stronie Wykonawcy.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

**Zastępca Burmistrza Dziwnowa**