

Czarna 28.03.2024 r.

## Wszyscy zainteresowani

=====

1. Gmina Czarna jako zamawiający informuję, że wpłynęło zapytanie dot. warunków udziału w postępowaniu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna”.

### Pytanie:

"Przebudowa drogi w Borowej dz. 749/4; 749/11" - pozycja 1.4 - podbudowa gr 8 cm - 1 270 m<sup>2</sup> a droga ma 207 mb - czyli  $1270/207 = 6,13$  m szerokości!!! a masa jest na 3,2 m + pobocza 1 m = 4,2 m proszę o wyjaśnienie rozbieżności ?????"

### Odpowiedź:

Gmina Czarna informuje, że w przedmiarze "Przebudowa drogi w Borowej dz. 749/4; 749/11" nastąpiła omyłka pisarska. Informuję, że w ramach przebudowy przedmiotowej drogi należy wykonać 207 metrów bieżących drogi o szerokości podbudowy 4,2 m, szerokości nawierzchni mineralno - bitumicznej 3,2 m (plus rozjazd) oraz obustronne pobocza o łącznej szerokości 1 m z kruszywa łamanego.

Gmina Czarna w załączeniu przedkłada poprawiony przedmiar dot. "Przebudowy drogi w Borowej dz. 749/4; 749/11".

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z UP. WÓJTA  
mgr Mirosław Perz  
SEKRETARZ GMINY