

Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: **Remont elewacji i dachu wraz z jego dociepleniem, wymiana okien połaciowych i montażem śniegołapów w kompleksie budynków I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi.
Krosno ul. Piotra Skargi 2 dz. nr ewid. 2503**

Inwestor: **Gmina Miasto Krosno
38-400 Krosno ul. Lwowska 28a**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2020-01-28

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRZEDMIAR ROBÓT		
1	Rozdział	ETAP I		
1.1	Element	Element		
1	KNRW 508/606/1	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy 8 mm Norma: KNR-W 5-08 0606-01, WACETOB wyd.III 2003 ZUZIA: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)	m	140,000
2	KNRW 508/607/4	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej Norma: KNR-W 5-08 0607-04, WACETOB wyd.III 2003 ZUZIA: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)	m	120,000
3	KNRW 508/614/2	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III Norma: KNR-W 5-08 0614-02, WACETOB wyd.III 2003 ZUZIA: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)	m	90,000
4	KNRW 508/622/1	Montaż iglic Norma: KNR-W 5-08 0622-01, WACETOB wyd.I 1997 ZUZIA: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)	szt.	9,000
5	KNRW 508/622/1	Montaż masztów odgromowych Norma: KNR-W 5-08 0622-01, WACETOB wyd.I 1997 ZUZIA: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)	szt.	1,000
6	KNRW 508/619/6	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych Norma: KNR-W 5-08 0619-06, WACETOB wyd.III 2003 ZUZIA: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)	szt.	6,000
7	KNRW 508/902/3	Pomiar rezystancji uziemienia Norma: KNR-W 5-08 0902-03, WACETOB wyd.III 2003 ZUZIA: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)	pomiar	6,000