



INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

# Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14  
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300  
<http://www.kpr.med.pl>  
e-mail: [pogotowie@kpr.med.pl](mailto:pogotowie@kpr.med.pl)

Nr postępowania 19/MOD/2023

Kraków, dnia 06.11.2023r.

## Odpowiedzi na pytania

złożonego do postępowania na zadanie pn.:

*„Modernizacja i ulepszenie pomieszczeń na parterze budynku „B”  
przy ul. św. Łazarza 14”*

### **Pytanie nr 1:**

Proszę o informację odnośnie drzwi D01, D02, D03 według zestawienie. Proszę podać rodzaj ościeżnicy. Czy ma to być ościeżnica MDF regulowana jeśli tak to jaki zakres regulacji? Czy stała? Czy drzwi mają być w okleinie Laminat 0,2 mm czy 0,7 mm?

### **Odpowiedź:**

Drzwi regulowane. Zakres dostosowany do grubości zaprojektowanych ścian.  
Grubość laminatu 0,7

### **Pytanie nr 2:**

Proszę o wyjaśnienie, POZ. 2.5 przedmiaru Instalacja klimatyzacji. Jakiej Firmy mają być urządzenia czy mogą być GREE? Możliwość odprowadzenia skroplin czy trzeba liczyć pompki skroplin czy nie?

### **Odpowiedź:**

Na obiekcie jest już zainstalowany system Midea. Wskazane jest zastosowanie tego samego producenta. Przewidziano grawitacyjne odprowadzenie skroplin. Trasy skroplin są pokazane na rzucie instalacji wod-kan „S-001”

### **Pytanie nr 3:**

W związku z zainteresowaniem w udziale w realizacji zamówienia prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu odbycia wizji lokalnej.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający zgodnie z zapisami w SWZ nie wyznacza dodatkowego terminu odbycia wizji lokalnej.

### **Pytanie nr 4:**

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 120 dni. Proszę o wyjaśnienia czy jest to okres w dniach kalendarzowych czy roboczych?

### **Odpowiedź:**

Termin wykonania prac jest w dniach kalendarzowych.



INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

# Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14  
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300  
<http://www.kpr.med.pl>  
e-mail: [pogotowie@kpr.med.pl](mailto:pogotowie@kpr.med.pl)

## **Pytanie nr 5:**

Poz. 1.6.1 przedmiaru Wyposażenia i AGD

Płyta grzewcza – 1 szt. (4 palnikowa, 230 W)

Płyta ma być ceramiczna czy indukcyjna z możliwością podpięcia do 230W?

Mikrofalówka – 1 szt. (wolnostojąca)

jak kolor ma być mikrofalowa? Oraz czy ma posiadać grilla?

Lodówka – 1 szt. (wolnostojąca z zamrażalnikiem)

na jaką wysokość i szerokość ma być lodówka? Jaki kolor lodówki?

## **Odpowiedź:**

Płyta czteropalnikowa, indukcyjna - 1 szt.

Mikrofalówka – 1 szt. wolnostojąca, czarna, bez funkcji grilla.

Lodówka wolnostojąca – 1 szt., z zamrażalnikiem, szerokość 60cm. Wysokość około 200cm. Kolor, szary/srebrny.

## **Pytanie nr 6:**

Poz. 1.3.7 przedmiaru

Podłokietnik i półki o szerokości do 40 cm z płyt z konglomeratów m 25,200 kamiennych na spoiwie poliestrowym (Orgbud W-wa) Jaki kolor ma być i grubość?

## **Odpowiedź:**

Grubość 2cm. Kolor- odcienie szarego. Do akceptacji projektanta, po przedstawieniu próbek.

Odpowiedź należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

**Zamawiający**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Marek Maślerz