1.01 +20 °C
Φwym: 3950 W

2.01 +20 °C
Φwym: 4150 W

2000 mm 33KV/500

2300 mm 33KV/500

18 x 1,2-stalpres
3950 W

18 x 1,2-stalpres
4150 W

1.02 +20 °C
Φwym: 2240 W

2.02 +20 °C
Φwym: 2150 W

1800 mm 22KV/500

1600 mm 22KV/500

18 x 1,2-stalpres
6190 W

18 x 1,2-stalpres
6300 W

1.04 +22 °C
Φwym: 1274 W

1000 mm 22KV/500

Naczynie wzbiorcze
V=30 l

Piecokuchnia z pł. wodnym
o wyd 14,0 kW

Pompa Grundfos typ Alpha2
25-40

Grzejnik
łazienkowy
Q=1280W

16 x 2,0 Pex
1280 W

22 x 1,5-Stalpress
7464 W

1.04 +22 °C
Φwym: 1274 W

zestaw wodomierzowy

2.03 +20 °C
Φwym: 1890 W

1400 mm 22KV/500

16 x 2,0 Pex
1070 W

Naczynie wzbiorcze
V=30 l

Piecokuchnia z pł. wodnym
o wyd 14,0 kW

Grzejnik
łazienkowy
Q=1070W

2.04 +20 °C
Φwym: 1070 W

Pompa Grundfos typ Alpha2
25-40

22 x 1,5-Stalpress
8190 W

TEMAT ADRES	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z PODZIAŁEM NA DWA LOKALE MIESZKALNE 41-704 RUDA ŚLĄSKA UL.BYTOMSKA 39/5 LOKAL NA II PIĘTRZE BUDYNKU DZIAŁKA NR 2404/180; Obręb 004 Orzegów KATEGORIA BUDYNKU XIII				
TREŚĆ RYS.	**RZUT - INSTALACJA C.O.**				
INWESTOR	MIASTO RUDA ŚLĄSKA z siedzibą PLAC JANA PAWŁA II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA				
BRANŻA	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	SKALA	NR RYS.
PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Bibrzycki	69/82		1:50	CO-01

asp
ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE - JOANNA KLAJMON - RUSIN
41-703 RUDA ŚLĄSKA, UL. LIPIŃSKA 29 TEL. +48 32 / 340 70 96; 501 638 498