



Olkusz, dnia 18.03.2024 r.

KBZ.271.2.6.2024

**Wyjaśnienia 2 SWZ**

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Zielonej nr 120307K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+193,83 na odcinku II w km od 0+193,83 do km 0+197,45 na odcinku III w km od 0+193,83 do km 0+040,88 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz.*

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

**Pytanie.**

Proszę o podanie SDR rur gazowych dn 90 oraz dn 110.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z punktem 4.1 projektu wykonawczego przebudowy gazociągu, parametr SDR rur gazowych dn 90 oraz dn 110 wynosi SDR17.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Olkusz  
*Roman Piasnik*