



Solec Kujawski, 20 czerwca 2024 r.

WIPP.BZPiFZ.271.11.2024

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia na modernizację nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-06-06 r. pod numerem 2024/BZP 00354527/01.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

- 3. Pytanie:** W związku z ogłoszeniem przetargu na budowę boiska sportowego i zamieszczonym opisem nawierzchni sportowej ograniczającym uczciwą konkurencję wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego nawierzchni poliuretanowej zamawianego typu, zgodnej z aktualną normą PN EN 14877:2014 dla nawierzchni PU. Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni poliuretanowych. Zadziwiające jest to, że nawierzchnia PU spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, nie mogłaby być zastosowana na przedmiotowym zadaniu tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą normą
- Jeśli Zamawiający nie uwzględni ww. wniosku to będzie to dowodziło świadomemu celowemu działaniu Zamawiającego zmierzającego do uniemożliwienia zastosowania jakiegokolwiek innej nawierzchni PU, która posiada akurat takie wyniki badań jakie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, ignorując wymagania aktualnej normy. Dlatego wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dla ujednolicenia i wykazania zgodności z normą wymogów co do żądanej nawierzchni, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie pkt 2.4.1. (str. 8) "Wytycznych technicznych":

zapis:

"Parametry nawierzchni – wartości minimalne:

- Wytrzymałość na rozrywanie:  $\geq 0,85\text{MPa}$
- Wydłużenie względne przy zerwaniu:  $53 \pm 5 \%$
- Wytrzymałość na rozdzieranie  $\geq 100 \text{ N}$ ,



## URZĄD MIEJSKI w Solcu Kujawskim



- Ścieralność :  $\leq 0,09\text{mm}$
- Twardość wg metody Shore'a :  $65\pm 5\text{ A}$
- Przyczepność międzywarstwowa :  $\geq 0,43\text{MPa}$ "

zastępuje się zapisem:

„Nawierzchnia poliuretanowa powinna mieć parametry zgodne z wymaganiami PN-EN 14877:2014-02 określającej wymagania dla nawierzchni syntetycznych niekrytych terenów sportowych.

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych powinna spełniać wymagania normy DIN V 18035-6/7:2014.”

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U 2023 poz. 1610), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- w pkt. 1 w części XVII i nadaje mu następującą treść: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24.07.2024 r.

- w pkt. 1 w części XVIII i nadaje mu następującą treść: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/soleckujawski> w myśl Ustawy na stronie internetowej

prowadzonego postępowania do dnia **25.06.2024 r. o godz. 9:00.**

- w części XVIII i nadaje mu następującą treść: Otwarcie ofert następuje **25.06.2024 r. o godz. 09:10.**

**z up. BURMISTRZA**  
*mgr inż. Iwona Konopa*  
*Iwona Konopa*  
**Dyrektor Wydziału Inwestycji  
i Planowania Przestrzennego**