



WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ GE/01/12/2022

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z dnia 01 lutego 2007 r., nr 16, poz. 92) Veolia Wągrowiec określa warunki podłączenia do sieci ciepłej n/t dla budynku przy ul. Kościuszki 47 w Wągrowcu.

A. Wnioskodawca

Gmina Miejska Wągrowiec
ul. Kościuszki 15a
62-100 Wągrowiec

B. Informacje dotyczące budynku

B.1. Właściciel obiektu:

Gmina Miejska Wągrowiec
ul. Kościuszki 15a
62-100 Wągrowiec

B.2. Lokalizacja obiektu:

ul. Kościuszki 47 w Wągrowcu (dz. nr 1264/18)

B.3. Lokalizacja węzła ciepłego:

wydzielone pomieszczenie w budynku Aquaparku Wągrowiec

B.4. Ilość obiektów zasilanych:

2

B.5. Dane dotyczące obiektu:

- Przeznaczenie obiektu: budynek usługowy dwu kondygnacyjny
- Rodzaj instalacji odbiorczych:
 - Centralne ogrzewanie
 - Ciepła woda użytkowa
- projektowane z istniejącego węzła ciepłego
- brak możliwości technicznych i ekonomicznych- należy zaprojektować własne źródło ciepła

B.6. Przewidywana moc cieplna:

Lp.	Cele	Moc
1	Centralne ogrzewanie	$Q_{CO} = 36 \text{ kW}$

Veolia Wągrowiec Sp. z o. o.

ul. Jeżyka 52, 62-100 Wągrowiec

Kapitał zakładowy: 8 972 000 zł | NIP: 766-000-65-67 | REGON: 570503509 | KRS: 0000034074

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda - IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 86 1940 1210 0103 5060 0010 0000

tel. +48 67 268 50 21 - fax: + 48 67 268 50 22, e-mail: veoliawagrowiec@veolia.com

www.veolia.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Wągrowiec Sp. z o. o.

C. Miejsce i sposób doprowadzenia przyłącza do węzłów ciepłych

C.1. Dotyczy Veolia:

Miejszem włączenia projektowanej instalacji grzewczej będzie kolektor zasilający i powrotny zlokalizowany w miejscu wejścia istniejącego przyłącza ciepłego do projektowanego budynku, oznaczonego na planie sytuacyjnym 2xDN32 przy ul. Kościuszki 47 w Wągrowcu.

Istniejące przyłącze zaprojektowano w systemie rur preizolowanych. Na odejściu zamontowano zawory odcinające. W pomieszczeniu rozdzielacza przyłącze zakończone zaworami odcinającymi. Przejścia przez ściany budynku wykonano jako szczelne, zabezpieczające przed przedostaniem się cieczy, gazów i dymów. Nie jest wymagane prowadzenie kabla telemetrycznego. Urządzenia wchodzące w skład modułu przyłączeniowego tj. układ pomiarowo – rozliczeniowy, układ pompowy, filtr i zawory odcinające oraz wodomierz wody uzupełniającej zamontowano w istniejącej wymiennikowni w części piwnicznej budynku Aquaparku przy ul. Kościuszki 49a dz. Nr 1264/15 w Wągrowcu.

C.2. Dotyczy Odbiorcy:

Przedmiotowy budynek przy ul. Kościuszki 47 w Wągrowcu zasilany będzie z istniejącego przyłącza niskoparametrowego z wymiennikowni Aquapark zaopatrywanej w ciepło z ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Jeżyka 52 z msc. Miejszem włączenia instalacji Odbiorcy będą zawory odcinające przyłącza niskoparametrowego. W wydzielonym pomieszczeniu budynku należy zaprojektować i wybudować kolektor rozdzielczy i połączyć z przyłączem niskoparametrowym poprzez zawory odcinające 2xDn32. Odbiorca pozostawi, na etapie wykonywania węzła rozdzielczego, odpowiednią przestrzeń w pomieszczeniu węzła w celu montażu armatury odcinającej i telemetrycznej. Modernizację urządzeń modułu przyłączeniowego tj. układ pomiarowo – rozliczeniowy, układu pompowego, filtr i zawory odcinające oraz wodomierz wody uzupełniającej dobiera projektant nowobudowanej instalacji budynku. Miejszem montażu dobranych urządzeń będzie istniejący moduł przyłączeniowy w wymiennikowni Aquaparku. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej instalacji, uzgodnić z Veolia Wągrowiec projekt doboru oraz miejsce posadowienia armatury odcinającej, odwadniającej oraz zabezpieczenia przed zamarzaniem. Instalacja elektryczna powinna umożliwiać zasilanie sieciowe modułu transmisji telemetrycznej.

D. Miejsce rozgraniczenia własności i eksploatacji instalacji lub urządzeń pomiędzy Wnioskodawcą i Veolią.

Na zasilaniu i powrocie – za zaworem odcinającym wejście do budynku, od strony przyłącza preizolowanego.

Veolia Wągrowiec Sp. z o. o.

ul. Jeżyka 52, 62-100 Wągrowiec

Kapitał zakładowy: 8 972 000 zł | NIP: 766-000-65-67 | REGON: 570503509 | KRS: 0000034074

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda - IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 86 1940 1210 0103 5060 0010 0000

tel. +48 67 268 50 21 - fax: + 48 67 268 50 22, e-mail: veoliawagrowiec@veolia.com

www.veolia.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Wągrowiec Sp. z o. o.



Układ pomiarowo-rozliczeniowy, pompowy, filtr wraz z zaworami odcinającymi oraz wodomierz wody uzupełniającej zlokalizowano w węźle cieplnym w budynku Aquaparku Wągrowiec i stanowi on własność Veolii Wągrowiec.

E. Czynnik grzewczy

Lp.	Parametry czynnika grzewczego	Zima
1	Maksymalna temperatura zasilania	80 °C
2	Temperatura zasilania wody sieciowej dla doboru wymienników	60 °C
4	Ciśnienie dyspozycyjne	Wg. obliczeń projektowania

F. Sposób rozliczania energii cieplnej pomiędzy Wnioskodawcą i Veolia.

Wnioskodawca rozliczany będzie na podstawie podlicznika ciepła zlokalizowanego w budynku Aquaparku.

G. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 2 lat.

Wszystkie pozostałe informacje niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej instalacji i węzła należy uzgodnić z działem technicznym Veolia Wągrowiec.

Projekt techniczny modernizacji węzła oraz instalacji grzewczej podlega zaopiniowaniu przez Veolia Wągrowiec

Data: 10.12.2022 r.

K/O:

1. Veolia Wągrowiec

Veolia Wągrowiec Sp. z o.o.
62-100 Wągrowiec, ul. Jeżyka 52
tel. (67) 2685021, fax (67) 2685022
NIP 766-000-65-67
REGON 570503509 (1)

Kierownik Oddziału
Główny Energetyk

.....Krzysztof Słos.....
Podpis Dostawcy Ciepła

Veolia Wągrowiec Sp. z o.o.

ul. Jeżyka 52, 62-100 Wągrowiec

Kapitał zakładowy: 8 972 000 zł | NIP: 766-000-65-67 | REGON: 570503509 | KRS: 0000034074

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda - IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 86 1940 1210 0103 5060 0010 0000

tel. +48 67 268 50 21 - fax: +48 67 268 50 22, e-mail: veoliawagrowiec@veolia.com

www.veolia.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Wągrowiec Sp. z o.o.

