

WSR.271.4.32.2023 (181)

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Rozbudowa dróg gminnych: ul. Grunwaldzkiej na odc. Gimnazjalna – Al. Jerozolimskie i ul. Podmiejskiej na odc. Grunwaldzka – Jarzębinowa oraz rozbudowa drogi powiatowej Al. Tysiąclecia o dł. L=50,7 m w Pruszkowie

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.32.2023.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy kostka granitowa 15/17 gr.8cm ma być kostką ciętą czy łupaną?

**Odpowiedź:**

Należy przewidzieć kostkę łamaną poddaną obróbce przez obtaczanie (wyokrąglenie krawędzi) w celu uzyskania wyglądu zbliżonego do klasycznej kostki rzędowej zgodnie z opisem technicznym DR PT

Pytanie nr 2:

Czy kostka granitowa 6x6x6cm ma być kostką ciętą czy łupaną?

**Odpowiedź:**

Kostka granitowa łamana zgodnie z opisem technicznym DR PT

Pytanie nr 3:

Czy pielęgnacja trawników jest do pierwszego koszenia?

**Odpowiedź:**

Tak

Pytanie nr 4:

Czy materiały rozbiórkowe i z wycinki drzew należą do Wykonawcy robót?

**Odpowiedź:**

Tak

Pytanie nr 5:

Dot. poz.1.35 przedmiaru – czy zdemontowane elementy DFA (słupki, ławki, kosze), które należy odtworzyć powinny zostać odnowione np. przez pomalowanie farbą?

**Odpowiedź:**

Należy przewidzieć odnowienie elementów odtwarzanych przed ponownym montażem



**Pytanie nr 6:**

Czy płyty z wypustkami żółte mają być wykonane z betonu czy polimerobetonu?

**Odpowiedź:**

Należy stosować betonowe płytki ostrzegawcze – integracyjne „guzkowane” typ BRAJL

**Pytanie nr 7:**

Czy nawierzchnie zatoki BUS z kostki granitowej 15x17x8cm należy spoinować specjalistycznymi zaprawami np. Sopro? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

**Odpowiedź:**

Rozwiązanie projektowe zakłada fugowanie kostki do jej pełnej wysokości zaprawą cem-piasek 1:3 – 1:4 układaną na mokro. Jednocześnie dopuszcza się stosowanie spoin specjalistycznych dedykowanych do kamienia łamanego do stosowania na mokro.

**Pytanie nr 8:**

Czy w zakres robót wchodzi ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 20x22cm? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

**Odpowiedź:**

Krawężnik 20x22cm jest ujęty w przedmiarze robót poz. nr 14.298

**Pytanie nr 9:**

Jaki jest okres gwarancji i pielęgnacji na przesadzone drzewa i krzewy?

**Odpowiedź:**

Okres gwarancji i pielęgnacji na przesadzone drzewa i krzewy – 1 rok (dot. roślin w dobrej kondycji zdrowotnej)

**Pytanie nr 10:**

Czy warstwa stabilizacji cementem ma być wykonana jako gotowa mieszanka przywieziona na budowę?

**Odpowiedź:**

Dla warstw wzmocnionego podłoża należy stosować gotową mieszankę z dowozu stabiliz. cementem zgodnie z opisem technicznym DR PT

**Pytanie nr 11:**

Czy nawierzchnia zatoki BUS z betonu C30/37 ma być dyblowana?

**Odpowiedź:**

Rozwiązanie projektowe nie przewiduje stosowania dybli z uwagi na ograniczone natężenie ruchu taboru autobusowego

**Pytanie nr 12:**

Prosimy o potwierdzenie, że do w/w przetargu ma być użyta kostka przemysłowa np. Holland lub Behaton.

**Odpowiedź:**

Potwierdzam stosowanie kostki brukowej betonowej typ HOLLAND i BEHATON zgodnie z opisem technicznym DR PT

**Pytanie nr 13:**

1. Czy warstwa wiążąca z mieszanek bitumicznych AC 16W zawiera polimery?

**Odpowiedź:**

Dla MMA AC16W oraz AC22W należy stosować polimeroasfalt PMB 25/55-60



**Pytanie nr 14:**

Czy nawierzchnia z mieszanek bitumicznych SMA 11 warstwa ścieralna zawiera polimery?

**Odpowiedź:**

Dla MMA SMA11 oraz AC11S należy stosować polimeroasfalt PMB 45/80-55

**Pytanie nr 15:**

Prosimy o zamieszczenie danych na temat drzew i krzewów przeznaczonych do przesadzenia (gatunku, wielkości).

**Odpowiedź:**

Określenie szczegółowego zakresu, ilości i gatunków koniecznych do przesadzenia roślin nie był możliwy na etapie sporządzania dokumentacji z uwagi na brak dostępu na teren posesji prywatnych. Podane wartości przedmiarowe stanowią wartość orientacyjną

**Pytanie nr 16:**

Jaki jest okres gwarancji i pielęgnacji na przesadzone drzewa?

**Odpowiedź:**

Jak w poz. 9

**Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA  
/-/ Paweł Makuch