



	MAX. ROZSTAW PODPARĆ [mm]
DN	STAL
15	2000
20	2500
25	3000
32	3500
40	4000
50	4500
65	5000
80	5500
100	6000
125	6500

- UWAGI:
- KONSTRUKCJĘ ORAZ LOKALIZACJĘ ZAMOCOWAŃ RUROCIĄGÓW USTALIĆ PRZY MONTAŻU ZACHOWUJĄC MAKSYMALNE ROZSTAWY PODPÓR ZGODNIE Z TABELĄ POWYŻEJ.
 - POZYCJE 001 DO 300 - PATRZ LISTA ELEMENTÓW RUROCIĄGÓW: 063-079.PW.01.04
 - 4 - OZNACZENIA PUNKTÓW WŁĄCZENIA W ISTNIEJĄCE INSTALACJE

0	01.2024	Do realizacji	P. Piorunek			
Rew.	Data	Opis	Opracował			
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Spółka z o.o.						
 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Spółka z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135		 MEGAT PROJEKT Spółka z o.o. 90-312 Łódź, Plac Zwycięstwa 2 tel. 42 / 649 01 55 e-mail: info@megat-projekt.pl				
Data	01.2024	PROJEKT WYKONAWCZY ZABUDOWY ODGAZOWYWACZA PRÓŻNIOWEGO W OBIEGU TECHNOLOGICZNYM ZC-1 CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA RZUT NA POZIOM ±0,00 (POZIOM POMP UZUPEŁNIAJĄCYCH)				
Opracował	P. Piorunek					
Projektował	P. Piorunek					
Sprawdził	A. Jankowski					
ZASTRZĘGA SIĘ PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM RYSUNEK STANOWI WŁASNOŚĆ "MEGAT PROJEKT" SP. Z O.O. W ŁÓDZI I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĘPOWANY OSOBOM TRZECIM CZĘŚCIOWO LUB W CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY "MEGAT PROJEKT" SP. Z O.O. W ŁÓDZI		Format	Skala	Tom	Nr rysunku	Rewizja
		A1	1:25	--	063-079.PW.01.09	0