




PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ B - B



WIDOK W1



	MAX. ROZSTAW PODPARĆ [mm]
DN	STAL
15	2000
20	2500
25	3000
32	3500
40	4000
50	4500
65	5000
80	5500

MAX. ROZSTAW PODPARĆ DLA 30°C

UWAGI:

1. X - ZAMOCOWANIA RUROCIĄGÓW - KONSTRUKCJĘ ORAZ LOKALIZACJĘ ZAMOCOWAŃ RUROCIĄGÓW USTALIĆ PRZY MONTAŻU ZACHOWUJĄC MAKSYMALNE ROZSTAWY PODPÓR ZGODNIE Z TABELĄ OBOK
2. POZYCJE 001 DO 300 - PATRZ LISTA ELEMENTÓW RUROCIĄGÓW
3. POZYCJE POWYŻEJ 300 - PATRZ LISTA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

0	01.2024	Do realizacji	P. Piorunek			
Rew.	Data	Opis	Opracował			
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Spółka z o.o.						
		 <div>MEGAT PROJEKT Spółka z o.o. 90-312 Łódź, Plac Zwycięstwa 2 tel. 42 / 649 01 55 e-mail: info@megat-projekt.pl</div>				
Data	01.2024		PROJEKT WYKONAWCZY ZABUDOWY ODGAZOWYWACZA PRÓŻNIOWEGO W OBIEGU TECHNOLOGICZNYM ZC-1  CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA PRZEKROJE A-A, B-B (ZABUDOWA POMP CWP 1-2 W POMPOWNI)			
Opracował	P. Piorunek					
Projektował	P. Piorunek					
Sprawdził	A. Jankowski					
ZASTRZEŻA SIĘ PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM RYSUNEK STANOWI WŁASNOŚĆ "MEGAT PROJEKT" SP. Z O.O. W ŁÓDZI I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĘPOWANY OSOBOM TRZECIM CZĘŚCIOWO LUB W CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY "MEGAT PROJEKT" SP. Z O.O. W ŁÓDZI		Format	Skala	Tom	Nr rysunku	Rewizja
		A2	1:25	--	063-079.PW.01.10	0