

Znak sprawy: WGD.6630.365.2020

CIESZYN 2020-12-29

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu: 2020-12-29

Wnioskodawca: ML Design

43-410 KO CZYCE MAŁE

Jagiello ska 19

Inwestor: Urz d Gminy Ha lach

43-419 HA LACH

Główna 57

Sposób przeprowadzenia narady: za pomoc rodków komunikacji elektronicznej

Przewodnicz cy narady: Gabriela Pilarczyk, Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Nr gminy	Nr obr bu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obr bu
082	6	5/14	HA LACH	Zamarski
082	6	2084/2	HA LACH	Zamarski
082	6	2095/1	HA LACH	Zamarski

Opis przedmiotu narady:

1 sie elektroenergetyczna

2 sie inna

3 sie kanalizacyjna

Lp	Nazwa Instytucji	Imi , nazwisko uzgadniaj cego Data	Stanowisko uczestnika
1	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	Mirosław Szajter 2020-12-22 08:03:12	Wszelkie zbli enia projektowanej inwestycji z urz dzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nale y wykona zgodnie z ogólnie obowi zuj cymi przepisami i normami. Prace przy urz dzeniach energetycznych powinny by wykonywane z zachowaniem szczególnych rodków ostro no ci przez pracowników posiadaj cych odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialno za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urz dze ponosi kieruj cy pracami ( w przypadku budowy o wietlenia ulicznego - osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych ), wzgl dnie kierownik budowy lub wła ciciel obiektu. Zachowa nale y odległo projektowanej kanalizacji od istniej cych fundamentów słupów linii nN minimum 1 m. Prace ziemne nale y prowadzi w taki sposób, aby nie naruszy ustojów słupów linii. Przed przyst pieniem do prac w odległo ci mniejszej ni 3 m od przewodów linii napowietrznej nale y

			uzgodni bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległość powyższe dotyczy również uycia maszyn budowlanych, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. W przypadku urządzeń oświetleniowych, należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych, oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne należące własnie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej
2	Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.		
3	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie	Ewa Pomykacz 2020-12-22 07:09:53	brak uwag
4	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze - Gazownia Skoczów		
5	Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	Gabriela Pilarczyk 2020-12-22 12:12:37	Zgodnie z art. 15.1 PGiK znaki geodezyjne podlegają ochronie. Kto wbrew przepisom niszczy, usuwa, przemieszcza w/w znaki podlega karze grzywny (art. 48.1.3 PGiK). W przypadku zniszczenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych wykonuje się odtworzenie punktów zgodnie z pkt. 23 rozdz. 6 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 14 lutego 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 352).
6	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki	Maciej Gepfert 2020-12-28 10:54:38	brak uwag
7	Urząd Gminy Hańdlich	Czesław Foltyn 2020-12-22 10:49:45	brak uwag
8	Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej sp. z o.o.	Anna Smyrdek 2020-12-23 11:05:01	Zarówno skrzyżowania projektowanych sieci z istniejącymi jak i prace w pobliżu sieci wodociągowej prowadzi się czynnie i pod pełnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać czynne odkrywki kontrolne celem lokalizacji istniejącego uzbrojenia własności WZC Ustroń. Należy stosować się do warunków podanych w wytycznych WZC (w załączeniu).
9	Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Architektury i Budownictwa	Janusz Stasica 2020-12-22 11:05:48	brak uwag

10	Operator Gazoci gów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w wierklanach	Ewa Mi kiewicz  2020-12-23 10:21:27	brak uwag
11	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzib w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu - Gazownia w Cieszyń	Zbigniew Idus  2020-12-23 10:36:31	<p>- Skrzy owania oraz zbli enia projektowanych inwestycji z sieci gazow nale y zabezpieczy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami lub przebudowa sie gazow na koszt inwestora.</p> <p>- Przed przyst pieniem do robót w s siedzowie naszych urz dze wykona wykopy kontrolne okre laj ce posadowienie sieci gazowej.</p> <p>- Prace ziemne w pobli u naszych urz dze nale y prowadzi r cznie pod nadzorem pracownika gazowni.</p> <p>- Przed przyst pieniem do prac inwestor winien zło y w Gazowni w Cieszyń ul. Morcinka 10, zlecenie pełnienia odpłatnego nadzoru nad w/w robotami podaj c dat i znak uzgodnienia, oraz ka dorazowo w terminie 3 dni przed przyst pieniem do prac powiadamia telefonicznie wyznaczonego pracownika gazowni o prowadzeniu prac w pobli u sieci gazowej.</p> <p>- Uszkodzenia sieci gazowej, które powstan w skutek Pa stwa działania zostaną usuni te na koszt inwestora.</p>
12	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzib w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu - Gazownia w Jastrz biu- Zdroju		
13	Górno l skie Przedsi biorstwo Wodociągów S.A.		
14	Urz d Gminy w Goleszowie		
15	Netia S.A.	Tadeusz Bana  2020-12-22 21:22:32	brak uwag
16	Orange Polska S.A.	Wiesław Tomaszewski  2020-12-21 17:53:05	<p>Opiniujemy projekt na nast puj cych warunkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w miejscach zbli e i skrzy owa z istniej cymi urz dzeniami Orange Polska zachowa normatywne odległo ci zgodnie z obowi zuj cym Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norm zakładów ZN-15/OPL-004</li> <li>• w miejscach skrzy owa i zbli e z urz dzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi r cznie z zachowaniem szczególnej ostro no ci zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami techniczno –budowlanymi pod nadzorem wła cicielskim przedstawiciela OPL.</li> <li>• w przypadku braku mo liwo ci zachowania normatywnych odległo ci od istniej cych urz dze telekomunikacyjnych nale y wyst pi o warunki techniczne do Orange Polska Dział Ewidencji i Zarz dzenia Danymi o Infrastrukturze Katowice, 40-506 KATOWICE; ul. Francuska 101</li> <li>• przed planowanym rozpocz ciem robót nale y wyst pi z wnioskiem o realizac nadzoru wła cicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze</li> </ul>

			<p>OPL podanych na stronie internetowej <a href="http://www.orange.pl/wniosekondzor">www.orange.pl/wniosekondzor</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ka de wej cie na infrastruktur własno ci OPL bez zło onego wniosku o nadzór włacielski, b dzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów cigania oraz Pa stwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania si do w/w uwag cało kosztów zwi zanych z usuni ciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniej cych urz dze telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);</li> </ul>
17	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach		
18	Urz d Gminy w Chybiu		
19	TK TELEKOM Sp. z o.o.	<p>Marek Siwek</p> <p>2020-12-23 08:24:18</p>	brak uwag
20	Skoczowskie Przedsi biorstwo Komunalne Sp. z o.o.		
21	LUPRO Krzysztof Lutczyn		
22	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.		
23	Energetyka Cieszy ska Sp z o.o.		
24	Gminny Zakład Wodoci gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach		
25	Zakład Bud etowy Gospodarki Komunalnej		
26	P4 Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Katowicach		
27	Polineo Sp. z o.o.		
28	SferaNET Spółka Akcyjna		

29	PKP TELKOL sp. z o.o.		
30	SPÓŁKA WODNA Brenna-Chrobaczy-Centrum		
31	Zakład Odmietanowania Kopal "ZOK" Sp. z o.o.		
32	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji		
33	Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.		
34	GMINA SKOCZÓW MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		
35	Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.		
36	INVICOM Sp. z o.o.		
37	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach		
38	MATRONIX Marcin Moczulski		
39	Urząd Gminy Brenna		
40	Urząd Gminy Dobrowie		
41	Urząd Gminy w Istebnej		
42	Urząd Miejski w Skoczowie		
43	Urząd Miejski w Strumieniu		
44	Urząd Miasta Ustro		

45	Urząd Miejski w Wiśle		
46	Gmina Zebrzydowice płatnik: Urząd Gminy w Zebrzydowicach		
47	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Nadzór Skoczów		
48	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Nadzór Cieszyn		
49	PKP Energetyka Obsługa sp. z o.o.		

**Instytucje, które nie mają wypełnionego pola "Stanowisko uczestnika" - są to podmioty zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, które w niej nie uczestniczyły**