

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Cieszynie**

ul. Gustawa Morcinka 10, 43-400 Cieszyn  
tel. 33 852 0229,  
gazownia.cieszyn@psgaz.pl

**ML DESING**

ul. Jagiellońska 19  
43-410 Kończyce Małe

Wasz znak:

Cieszyn, 07.08.2020r.

Nasz znak: PSGZA.0157.763.282.20

Dot.: uzgodnienie projektu przebudowy odcinka drogi gminnej numer: 637132S – ul. Szkolnej w Zamarskach.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze. (Dodatkowo naniesiono proponowaną lokalizację projektowanej rozbudowy sieci gazowej).

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić odległości zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640)*.

**W miejscu skrzyżowania istniejącego gazociągu  $\varnothing$  90 PE  $\acute{s}$ r/c z projektowaną przebudową drogi gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu. Zachować nad gazociągiem przykrycie min. 0,8m, nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, gazociąg należy przebudować na koszt inwestora.**

Inwestycje wykonać tak aby nie oddziaływała negatywnie na czynną sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą konserwację i kontrolę.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Cieszynie.

Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną w skutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.

Przed przystąpieniem do prac inwestor winien złożyć w Gazowni w Cieszynie ul. Morcinka 10, **zlecenie pełnienia odpłatnego nadzoru nad w/w robotami** podając datę i znak uzgodnienia, oraz każdorazowo w terminie 3 dni przed przystąpieniem do prac powiadamiać telefonicznie wyznaczonego pracownika gazowni o prowadzeniu prac w pobliżu sieci gazowej.

Uzgodnienie powyższe jest ważne na okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

STARSZY MISTRZ  
Sieci i Instalacji Gazowych

  
Tomasz Koprek

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie

**Sprawę prowadzi:** Specjalista ds. technicznych - Zbigniew Idus

Nr SAP 160078805

Zał.: 1 plan sytuacyjny  
Spełnienie obowiązku informacyjnego  
Kopia: a/a