



LEGENDA :

- RURA MIEDZIANA, PREIZOLOWANA DO INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH
- RURA PREIZOLOWANA FREONOWA CIECZ / GAZ \varnothing 6.35/9.52 (1/4"/3/8")
- KLIMATYZATOR (JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA PODSUFITOWA, NISKA)
- KLIMATYZATOR (JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA)
- GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

UWAGI:

- Instalację klimatyzacji prowadzić po ścianach i pod stropem oraz wykonać miedzianych, preizolowanych, freonowych ciecz / gaz, \varnothing 6.35/9.52 (1/4"/3/8").
- W pomieszczeniu sędziów i trenerów montować jednostkę wewnętrzną podsufitową (niską ok. 20 cm), Qch=2,7 kW, Qg=3,0 kW, P=zasilanie z jednostki zewnętrznej.
- W pomieszczeniu sali spotkań a także szatni gospodarzy i gości montować jednostkę wewnętrzną podsufitową (niską ok. 20 cm), Qch=3,5 kW, Qg=3,8 kW, P=zasilanie z jednostki zewnętrznej. Dodatkowo w pomieszczeniu sali spotkań jednostkę montować w części centralnej - nawiew czterostronny.
- We wskazanych miejscach montować grzejniki elektryczne, łazienkowe ("drabinkowe"), w kolorze czarnym, o mocy 900 W, grzejniki wyposażone dodatkowo w termostat włączający automatycznie grzejniki po spadku temperatury w pomieszczeniach poniżej 5° C.
- Przejścia p.poż. - wykonać w klasie przegrody budowlanej przez którą przechodzi instalacja.

Jednostka projektowania:	
Grzegorz Wróbel ul. Sobieskiego 9/30 42-700 Lubliniec tel. 503 428 980 www.gw-atelier.pl	 5 0 3 4 2 1 8 9 8 0 ARCHITEKT GRZEGORZ WRÓBEL
Nazwa obiektu budowlanego:	
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM	
Tytuł rysunku:	
RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACYJNO / GRZEWcza	
INSTALACJE SANITARNE	
Imię i nazwisko projektanta: mgr inż. AGNIESZKA ŁĘGOSZ	Podpis projektanta:
Numer uprawnień budowlanych: OPL/1617/PBS/18	Data sporządzenia: 20 maj 2024
Skala rysunku: 1:75	Numer rysunku: PT.IS.3
PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.	