

Chrostkovo, dnia 17.07.2024 r.

Z.271.13.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkovo”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aby na jednej stacji wodociągowej pracowały 2 różne systemy uzdatniania wody. W związku z tym, chcąc zastosować proponowany system uzdatniania wody należałoby zdemontować istniejące 4 filtry ciśnieniowe i zastosować wymaganą ilość filtrów bezciśnieniowych. Stacja wodociągowa nie może być wyłączona na czas przebudowy na dłużej niż kilka godzin, gdyż sieć wodociągowa i druga stacja wodociągowa na terenie gminy nie jest w stanie zaopatrzyć w wodę całej gminy nawet w okresie jesienno-zimowym.

Przedmiotowe wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

na oryginale podpisał:
Wójt Gminy Chrostkovo
Mariusz Lorenc

Sporządził:
Łukasz Lazarowski
Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
e-mail: l.lazarowski@chrostkovo.pl
tel. (54) 306 75 36