



Legenda




FEH2001 - Sygnalizator



CP-D 24/1.3 - Zasilacz impulsowy 25VDC 1,3A 30W




FAP3002 - Wyłącznik pociągowy



FAP2001 - Przycisk z lampką




FIM1200 - Lampka czerwona z bucziem



Dodatkowe przyciski wezwania łączyć równoległe, analogicznie jak na schemacie
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montować na końcu pętli
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

Okablowanie



Investor:	 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA	
Investycja	REMONT ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO W RAMACH ZADANIA PRZEBUDOWA ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO W KIELCACH PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO 59	
Adres obiektu:	UL. KUSOCIŃSKIEGO 59, 25-045 KIELCE	
DZ.	EWID. NR 60/27, OBRĘB 0022	
Stadium:	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY	
Opracowanie:	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY	
Nr proj.:	2024-04-03	
Data:	07.2024	
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
FUNKCJA	NAZWIŚKO	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Paweł Zagraj SWK/0112/POOE/14	
Projektant Sprawdzający:	mgr inż. Przemysław Jacek Bielecki SWK/0098/POOE/14	
Opracował:	mgr inż. Kamil Nogaj	
Tytuł:		
SCHEMAT INSTALACJI PRZYŻYWOWEJ		
Rewizja:	A	Skala: BS
Rys.:	PW-ELE-002	