

UWAGA:

NALE?Y DODATKOWO UWZGL?DNI? PO??CZENIA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH DLA POSADOWIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ.

OZNACZENIA:

PO — PRZEWÓD ODPROWADZAJ?CY Fe/Zn D8 / RL22

H=4,0m — ZWÓD PIONOWY Fe/Zn D28

ZWÓD POZIOMU NA UCHWYTACH Fe/Zn D8

Generalny projektant:	mp project sp. z o.o. modern structure design & consulting ul. Bukowska 7, 32-050 Skawina tel. +48 12 661 82 357 e-mail: biuro@mpproject.pl ALIOR BANK Oddz. Kraków ul. Kermelicka 28 Nr. Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217 Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
Projektant adaptacji:	
Nazwa inwestycji:	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 18,0 x 40,0m
Inwestor:	-
Adres inwestycji:	- -
Branża:	ELEKTRYCZNA
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
Projektant adaptacji:	Data adaptacji: -
Sprawdzający adaptacji:	
Autor projektu typowego:	mgr inż. WOJCIECH LISEK Upr: 945/94 do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych Data projektu typowego: 05.2019
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. WOJCIECH BALWIERZ Upr: 108/99 do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. WOJCIECH LISEK
Nazwa rysunku:	RZUT 2 PIĘTRA INSTALACJA SIŁY I GNIAZD 230V Skala: 1:100 Numer rysunku: E207