

## Do wszystkich wykonawców

**Dot.: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn. „Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal oraz zeskoknią w miejscowości Kozłowo”**

Zapytanie wraz z odpowiedziami z dnia 18.06.2024r

W związku z ogłoszeniem j/w, zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp proszę o wyjaśnienie w zakresie:

**Pyt1.** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w ofercie należy uwzględnić klatkę ochronną do rzutu dyskiem i młotem (pozycja 23 przedmiaru). Ta jedna pozycja, to szacunkowy koszt ok. 60 tys. zł netto.

### **Odp. na pyt.1**

W wycenie należy pominąć kompletną klatkę ochronną do rzutu młotem wraz kołem do rozbiegu.

**Pyt 2.** Z uwagi na widoczne na Planie Zagospodarowania Terenu dwa miejsca wybicia do skoku w dal/trójskoku, prosimy o potwierdzenie, iż wystarczający jest montaż dwóch ram do skoku w dal, w które będzie wsuwana jedna belka w zależności od typu uprawianej w danym momencie dyscypliny – skok w dal lub trójskok. Druga z ram będzie przykrywana pokrywą pokrytą nawierzchnią poliuretanową.

**Odp. na pyt 2.** Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

**Pyt 3.** W celu poszerzenia konkurencyjności zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk spełniającej wymogi aktualnie obowiązującej normy PN-EN 14877:2014 i wytyczne World Athletics posiadającej poniższe parametry i dokumenty:

| Cecha produktu                         | Wielkość                                     |
|--|--|
| Całkowita grubość systemu              | Min. 13 mm.                                  |
| Grubość warstwy wierzchniej ( natrysk) | Min. 2 mm.                                   |
| Grubość warstwy spodniej ( mata SBR)   | Min. 11 mm.                                  |
| Redukcja siły w temp. 23 st. C         | 36-39%                                       |
| Odształcenia pionowe w temp.23 st. C   | 1,7-2,0%                                     |
| Wytrzymałość na rozciąganie ( średnia) | 0,52-0,58 MPa                                |
| Wydłużenie przy zerwaniu ( średnia)    | 40 -50%                                      |
| Współczynnik tarcia                    | Min. 0,6 współczynnik tarcia lub 65-110 TRRL |

#### **NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH :**

1) Aktualne certyfikaty ISO w zakresie

Zarządzania jakością (ISO 9001:2015)

Zarządzania środowiskiem (ISO 14001:2015)

wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektów sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedaży, montażu i serwisu systemów nawierzchni poliuretanowej

2) Raport z badań oferowanej nawierzchni poliuretanowej na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH

3) Raport z badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 lub nowszą potwierdzającą bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

4) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;

#### **NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH:**

5) Aktualny kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację World Athletics/IAAF potwierdzający wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);

6) Aktualny certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię;

7) Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego;

8) Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014;

9) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta oraz potwierdzającą jej technologię wykonania;

10) Autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydaną wykonawcy i dotyczącą przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

11) Próbkę oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;

Zgoda na powyższe w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie jakości nawierzchni a zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Odp. na pyt. 3** Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie z zastrzeżeniem posiadania wymienionych parametrów oraz wymienionych atestów, raportów, certyfikatów oraz pozostałych dokumentów.

**WÓJT**  
*Marek Wolszczak*  
**Marek Wolszczak**