



Dźwierzuty, dn. 02.02.2024 r.

Znak sprawy: RO-ZP.271.3.2024

Zmiana nr 2 treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r, poz. 1605 ze zm., dalej Ustawa), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).

W związku z powyższym, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

1) Czy na odcinku od km: 0+00 do km: 0+220 należy ułożyć warstwę z geowłókniny separacyjnej?

Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Na odcinku drogi objętym postępowaniem nie należy układać geowłókniny separacyjnej. Zamawiający dokonał zmiany w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w w/w zakresie wykreślając w/w roboty.

2) Czy warstwy konstrukcyjne należy wykonać z odsadzkami? Jeżeli tak, prosimy o poprawę przedmiaru robót.

Zamawiający informuje, że warstwy konstrukcyjne należy wykonać z odsadzkami.

W związku z powyższym zamawiający dokonał zmiany w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1.12 do SWZ w w/w zakresie.

3) Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie jako materiału na podbudowę mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm o przekruszeniu C50/30? Zastosowany w dokumentacji technicznej materiał tj. kruszywo 0/31,5mm C90/3, wbudowywane przeważnie na drogach krajowych, spowoduje znaczny wzrost wartości oferty. Podkreślić należy, że materiał ten nie jest dostępny w żadnej z lokalnych kopalni, a jego cena ponad dwukrotnie przekracza cenę kruszywa C50/30.

Zamawiający informuje, że dopuszcza użycie kruszywa o przekruszeniu C50/30. W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w w/w zakresie.

4) Czy pozycja przedmiaru robót 18 d.5 "Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm" dotyczy wykonania pobocza z KŁSM 0/31,5mm gr. 10cm?

Zamawiający informuje, że pobocze należy wykonać kruszywa łamanego warstwa KŁSM 0/31,5 o grubości 10 cm.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w w/w zakresie oraz zmieniony został rysunek D6 stanowiący część zał. nr 1.2- projekt budowlany.

5) Czy w zakresie robót jest regulacja wysokościowa 2 wjazdów żeliwnych znajdujących się w pasie drogowym? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zamawiający informuje, że dokonał uzupełnienia przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1.12 do SWZ o w/w pozycję.

Zamawiający informuje, że zmiany w POZ zostały naniesione kolorem czerwonym oraz dokonano wykreślenia pozycji które ulegały zmianie.

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.



Załączniki:

1. Załącznik_Nr_1_do_SWZ-Opis przedmiotu_zamówienia(OPZ)-AKTUALNY
2. Zał.nr 1.12- Przedmiar(AKTALNY)

Wójt
Marianna Bogusława Szydlik
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. a/a.