

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Mieszkaniowej  
Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 218  
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, dnia 15 grudnia 2021 roku

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp o nr sprawy: TIR/18/RB/PN/2021: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej*

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zawarte przez Wykonawcę w dniu 15 grudnia 2021 r., jak niżej:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy rozdziału 6.4, opis projektu:

Orynnowanie w projekcie zapisano do wymiany na nowe z blach cynkowo- tytanowych. Brak jest informacji w w/w. rozdziale opisu projektu czy rury spustowe również będą wymieniane na cynkowo-tytanowe. Pozycje nr 5.4 i 5.5 przedmiaru (obmiaru) zawierają informację o montażu rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. Proszę o uściślenie czy rury spustowe mają być wymienione na stalowe ocynkowane, czy też jak orynnowanie wykonane z blachy cynk- tytan.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

W ofercie należy ująć rury spustowe z tytan-cynku, a do wysokości 3m od poziomu 0 należy zamontować rurę spustową z PCV.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy obmiaru poz. 9.20:

Oświetlenie z czujnikami ruchu na klatkach schodowych, ile sztuk, podano 1 szt. w obmiarze. Proszę o potwierdzenie ilości.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie została zawarta w wiadomości publicznej z dnia 15.12.2021r.

**Pytanie nr 3:**

Wywiewki kanalizacyjne, wymiana na nowe z PCV, ile sztuk należy wyprowadzić ponad dach. Opis w projekcie pomiędzy rozdziałem 6.3, a 6.4,- Wymiana wywiewek kanalizacyjnych podaje o konieczności wymiany, brak w obmiarze pozycji na wymianę z podaniem ilości.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

W ofercie należy ująć 10 szt. wywiewek kanalizacyjnych.

**Pytanie nr 4:**

Montaż tablic informacyjnych w języku Braille'a- ile sztuk do zamontowania?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

W ofercie należy ująć 2 szt. tablic informacyjnych w języku Braille'a.

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Opracował:  
OZ/Joanna Szykowska