



L.dz. Adm 8A/2023/ 3428, 3438/2023

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. **Przebudowa Pawilonu nr 19 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – program dostosowawczy – znak sprawy Adm 8A/2023.**

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Czy w ramach postępowania należy wycenić i doliczyć do oferty cenę dokonywanych przeglądów technicznych i serwisu urządzenia dźwigowego przez okres trwania gwarancji, czy po zakończeniu prac, dokonaniu odbioru i przekazaniu urządzenia, ten obowiązek przenoszony jest na Zamawiającego?	Wykonywanie w okresie gwarancji przeglądów technicznych oraz serwis urządzenia dźwigowego leży w gestii Wykonawcy.
2	W wymagach do rys. S-08 należy wykonać instalacje z rur PEX-C? W opisie projektu co należy wykonać z rur stalowych ze stali węglowej? Prosimy o określenie jakie rury przyjąć do wyceny?	Pytanie nie dotyczy postępowania.
3	Opis rysunku S-12 instalację zw, cw, ppoż. określa się jako rzut parteru? Czy parter też wchodzi w zakres remontu, czy jest to błąd w opisie i jest to rzut I piętra?	Pytanie nie dotyczy postępowania.
4	Czy dokumentacja wykonawcza na poziomie A2/OTUA ma obejmować projekty: - branży budowlanej, w tym architekturę, wyburzenia, konstrukcję, aranżację wnętrza z kolorystyką oraz zestawienie stolarki i ścianek systemowych, - branży sanitarnej, w tym instalacji wod-kan, CO i wentylacji, - branży elektrycznej w tym instalacji gniazd, oświetlenia podstawowego, DSO, SSP i oświetlenia ewakuacyjnego?	Tak, kompletna dokumentacja winna obejmować wyszczególnione w pytaniu projekty.
5	Czy w związku z przebudową poziomu piwnic należy uwzględnić w projekcie elektrycznym również zmianę lokalizacji i ilość lamp oświetlenia ewakuacyjnego oraz projekt?	Nie, należy pozostawić istniejące.
6	Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.	Termin wizji lokalnej: 9 maja 2023 roku godz. 9:00 . Spotkanie przed budynkiem nr 19.
7	Wytyczne w PFU na klatki schodowe obejmują skucie warstwy lastrykowej i ułożenie płytek gresowych. Według posiadanej wiedzy jest to niemożliwe do wykonania ze względu na konieczność zachowania jednakowych poziomów na wszystkich kondygnacjach. Czy w związku z tym Zamawiających zrezygnuje z w/w lub zasugeruje wykonanie zamienne konserwacji powłok lastrykowych.	Zamawiający dopuszcza wykonanie zamienne konserwacji powłok lastrykowych poprzez szlifowanie i polerowanie lastryko.



8	Na klatkach schodowych istniejąca instalacja ppoż. i oświetlenia awaryjnego jest ułożona w korytkach. Czy należy ją schować pod tynk (może skutkować to utratą gwarancji)?	Nie, należy pozostawić rozwiązanie istniejące.
9	Wytyczne w PFU- poziom piwnic obejmują wymianę drzwi do pomieszczeń. W pomieszczeniu 02 jest rozdzielnia główna budynku 19. W związku z tym, czy do tego pomieszczenia zamontować drzwi o odporności ogniowej EI 60 (w przedmiarach nie wyszczególniono drzwi o odporności ogniowej).	Nie, drzwi do pomieszczenia 02 są poza zakresem opracowania.
10	Wytyczne PFU-OTUA obejmują montaż wyposażenia meblowego i technologicznego. Prosimy o wyszczególnienie w/w.	Zgodnie z SWZ w cenie ofertowej należy uwzględnić dostawę i montaż wyposażenia meblowego i technologicznego kuchni – pomieszczenie oznaczone na rysunku SP22-KA-22 jako A120. Pozostałe wyposażenie meblowe i technologiczne poza zakresem.

Sporządziła: Anna Żurańska
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl
tel. 58 52 47 518