



## LEGENDA:

- DX — FREONOWE RUROCIĄGI INSTALACJI  
CHŁODNICZEJ—MIEDZIANE GAZ/CIECZ
- SKROPLINY — RUROCIĄGI INSTALACJI ODPROWADZENIA  
SKROPLIN POMPOWO GRAWITACYJNA —  
RURY KLEJONE PVC—U (RUROCIĄGI  
Dn25–32mm), ODPROWADZIĆ PRZESYFON  
DO SKROPLIN DO NAJBLIŻSZEGO PIONU,  
ZLEWU LUB UMYWALKI
-  KLIMATYZATOR GRZEWICZO CHŁODNICZY, TYPU  
KASETA
-  KLIMATYZATOR CHŁODNICZY, TYPU  
NAŚCIENNEGO, SYSTEM DO PRACY  
CAŁOROCZNEJ

## UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA INSTALACJI  
NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ ZE STANEM  
ISTNIEJĄCYM NA BUDYNKU
- INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI  
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO  
MONTAŻOWYCH. CZĘŚĆ II — INSTALACJE SANIT. I  
PRZEMYSŁOWE", PRZEPISAMI BHP, P.POŻ. I SAN.EPID.
- EWENTUALNE KOLIZJE PROJEKTOWANYCH INST.  
KANALOWYCH I RUROCIĄGÓW ROZWIĄZYWAC NA BUDOWIE
- WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA CAŁKOWITĄ  
KOORDYNACJĘ WYKONAWCZĄ NA BUDOWIE
- WYKONAWCA ZAPEWNI DOTRZYMANIE WSZYSTKICH  
WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z  
ZALECEŃ PRODUCENTA

tytuł	Projekt aranżacji sali dydaktycznej nr 8B w budynku PANS w Krośnie		
adres	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych ul. Wyspiańskiego 20, Krosno		
inwestor /adres	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych ul. Rynek 1, 38-400 Krosno		
projekt	HELIKON Meble Biurowe S.A. ul. Św. Jacka Odrowąża 15; 03-310 Warszawa		
branża	SANITARNA	faza	Projekt wykonawczy
stanowisko	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
opracował	mgr inż. Mirosław Talarczyk inż. Marcin Kasprzak	St 706/87	
rysunek	RZUT SALI INSTALACJA CHŁODNICZA I SKROPLINOWA		
	nr rysunku	skala	data
	IS.04	1:100	20.09.2023
RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI firmy HELIKON Meble Biurowe S.A.			