

Nazwa projektu:					1000-ecia 15 CDE, OZC PN EN 12831								
Zestawienie strat pomieszczeń													
Jednostka budynku: Domyślne													
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL		
wymiennik ciepła/- 20,0 °C 49,5 m² 123,7 m³				2883	92	456	426	3857	841	673	4698		
rodzielacze/- 16,0 °C 32,5 m² 81,2 m³				1518	199	193		1910	497	238	2407		
Wymiennik c.d./- 16,0 °C 10,5 m² 26,2 m³				249	12	47	-73	235	160	0	396		
Kondygnacja -1 92,4 m² 231,0 m³				4650	303	697			1498	911			
Jednostka budynku: NZOZ Szeroka													
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL		
szatnia pracownicza/- 24,0 °C 19,9 m² 49,9 m³				1065			840	1906	373	298	2279		
001/Lazienka 24,0 °C 5,0 m² 12,6 m³				94			266	360	94	0	454		
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 3,7 m² 9,2 m³							-49	-49	62	0	14		
003/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,8 m² 42,0 m³				418			251	669	285	137	955		
004/Pokój mieszkalny 20,0 °C 3,1 m² 7,7 m³				358	107		84	549	53	42	602		
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 1,4 m² 3,5 m³					34		41	75	24	0	99		
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 4,1 m² 10,3 m³					95		117	212	70	0	282		
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 1,7 m² 4,3 m³					43		31	74	29	0	103		
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 3,0 m² 7,6 m³					75		51	125	51	0	177		
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 1,8 m² 4,5 m³					45		32	77	30	0	108		
Gabinet lekarski 1/- 24,0 °C 12,3 m² 30,8 m³				459	331		516	1306	230	111	1536		
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 4,8 m² 12,1 m³					100		-37	63	82	0	146		
Gabinet lekarski 2/- 24,0 °C 15,1 m² 37,7 m³				449	403		526	1379	282	136	1661		
008/Pokój mieszkalny 20,0 °C 15,7 m² 39,4 m³				444	389		217	1050	268	128	1317		
010/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,6 m² 41,4 m³				450	403		226	1078	281	135	1360		
009/Pokój mieszkalny 20,0 °C 3,3 m² 8,2 m³				219	100		41	360	56	27	417		

Gabinet lekarski 3/- 24,0 °C 16,6 m² 41,5 m³	461	489	649	1599	311	149	1910
012/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,8 m² 42,0 m³	412	387	41	840	286	137	1126
013/Pokój mieszkalny 20,0 °C 6,8 m² 16,9 m³	259	177	20	456	115	55	571
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 2,1 m² 5,2 m³		50	20	70	36	0	106
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 6,7 m² 16,8 m³		149	22	171	114	0	285
Gabinet lekarski 4/- 24,0 °C 13,4 m² 33,4 m³	465	399	563	1427	250	120	1677
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 3,4 m² 8,4 m³		83	-35	48	57	0	105
015/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,1 m² 27,7 m³	209	292	182	683	188	90	872
016/Pokój mieszkalny 20,0 °C 5,2 m² 13,0 m³	212	142	56	410	88	42	499
017/Pokój mieszkalny 20,0 °C 5,4 m² 13,6 m³	202	148	58	408	93	44	501
020/Pokój mieszkalny 20,0 °C 5,5 m² 13,9 m³	68	147	-25	190	94	0	284
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 5,3 m² 13,2 m³		130	50	180	90	0	270
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 4,6 m² 11,5 m³		124	-57	67	78	0	146
Gabinet lekarski 7/- 24,0 °C 12,2 m² 30,5 m³	463	365	435	1264	228	110	1492
Gabinet lekarski 6/- 24,0 °C 17,2 m² 42,9 m³	453	501	556	1510	321	154	1831
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 3,5 m² 8,8 m³	95	97	8	199	60	0	259
022/Pokój mieszkalny 20,0 °C 4,7 m² 11,7 m³	100	134	51	284	79	0	363
023/Pokój mieszkalny 20,0 °C 8,9 m² 22,3 m³	157	239	2	398	152	0	550
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 5,8 m² 14,5 m³		137	10	147	99	0	245
026/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,8 m² 42,1 m³	414	348	244	1006	286	137	1293
027/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,1 m² 27,8 m³	412	252	27	691	189	91	880
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 4,6 m² 11,4 m³		108	-56	52	78	0	130
030/Pokój mieszkalny 20,0 °C 8,8 m² 22,0 m³	387	198	-80	505	149	72	654
Gabinet lekarski 10/- 24,0 °C 19,4 m² 48,6 m³	479	538	704	1721	364	175	2085
Gabinet lekarski 9/- 24,0 °C 18,9 m² 47,3 m³	475	525	697	1697	354	170	2050
Gabinet lekarski 8/- 24,0 °C 17,1 m² 42,8 m³	461	492	655	1607	320	154	1927
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 3,7 m² 9,2 m³		177	-70	107	62	0	169

/Pokój mieszkalny 20,0 °C 3,6 m ² 8,9 m ³		53		-68	-15	60	0	46
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 1,9 m ² 4,9 m ³		29		-89	-60	33	0	
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 2,0 m ² 5,1 m ³		27		-48	-21	34	0	13
034/Pokój mieszkalny 20,0 °C 17,1 m ² 42,8 m ³	419	391		235	1045	291	140	1336
035/Pokój mieszkalny 20,0 °C 6,5 m ² 16,3 m ³	410			107	517	111	53	628
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 4,9 m ² 12,2 m ³				67	67	83	0	150
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 4,9 m ² 12,1 m ³				69	69	83	0	152
k1/Pokój mieszkalny 20,0 °C 2,5 m ² 6,2 m ³	217	39		-2	254	42	20	295
036/Pokój mieszkalny 20,0 °C 8,7 m ² 21,8 m ³	178			133	311	149	71	459
037/Pokój mieszkalny 20,0 °C 4,8 m ² 12,0 m ³	314			92	406	82	39	488
038/Pokój mieszkalny 20,0 °C 4,3 m ² 10,7 m ³	95			79	173	73	0	246
021/Pokój mieszkalny 20,0 °C 3,0 m ² 7,6 m ³	75	123			198	52	0	249
k5/Pokój mieszkalny 20,0 °C 3,0 m ² 7,5 m ³		95			95	51	0	146
k4/Pokój mieszkalny 20,0 °C 9,8 m ² 24,6 m ³		290		-94	196	167	0	364
k2/Pokój mieszkalny 20,0 °C 14,2 m ² 35,6 m ³		238		32	270	242	0	512
k3/Pokój mieszkalny 20,0 °C 59,8 m ² 149,5 m ³		1596		9	1605	1016	0	2621
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 1,3 m ² 3,2 m ³				-18	-18	22	0	4
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 1,6 m ² 4,0 m ³				27	27	27	0	54
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 1,2 m ² 3,0 m ³				21	21	21	0	41
/Pokój mieszkalny 20,0 °C 1,0 m ² 2,5 m ³				-13	-13	17	0	4
k6/Pokój mieszkalny 20,0 °C 24,8 m ² 62,0 m ³		784		38	822	422	0	1243
018/Pokój mieszkalny 20,0 °C 5,2 m ² 13,0 m ³	216	153			369	88	42	457
Gabinet lekarski 5/- 24,0 °C 10,9 m ² 27,2 m ³	456	386		399	1241	203	98	1444
Gabinet lekarski 11/- 24,0 °C 22,2 m ² 55,6 m ³	530	564		770	1865	416	200	2280
Gabinet lekarski 12/- 24,0 °C 16,4 m ² 40,9 m ³	522	494		623	1638	306	147	1944
Jednostka budynku: Dentalux								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL

005/Pokój mieszkalny 20,0 °C 17,6 m² 43,9 m³	417	411		478	1306	299	143	1605
Jednostka budynku: 01								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
kl.C p./klatka 16,0 °C 15,3 m² 38,4 m³	249	359			608	235	113	842
Kondygnacja 0 652,7 m² 1631,7 m³	14239	14982	0			11438	3780	
Jednostka budynku: 02								
Jednostka budynku: D/1								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
135/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,4 m² 41,1 m³	416	50		365	831	279	134	1110
136/Pokój mieszkalny 20,0 °C 13,0 m² 32,4 m³	414			224	637	221	106	858
137/Kuchnia 20,0 °C 9,1 m² 22,8 m³	548			145	693	155	74	848
/pp 20,0 °C 8,2 m² 20,6 m³		80		85	165	140	0	305
138/Łazienka 24,0 °C 4,6 m² 11,5 m³	247	55		302	604	86	41	690
Jednostka budynku: D/2								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
104/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,8 m² 42,1 m³	417	51		372	840	286	137	1126
103/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,8 m² 32,0 m³	412			223	635	217	104	852
102/Kuchnia 20,0 °C 9,7 m² 24,1 m³	553			147	700	164	79	864
/pp 20,0 °C 7,3 m² 18,3 m³		74		68	142	125	0	267
101/Łazienka 24,0 °C 5,2 m² 13,1 m³	104	65		328	497	98	0	595
Jednostka budynku: D/3								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
108/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,5 m² 28,6 m³	412			205	617	195	93	812
106/Kuchnia 20,0 °C 11,1 m² 27,9 m³	417			168	586	189	91	775
/pp 20,0 °C 11,2 m² 28,0 m³		106		150	257	190	0	447
105/Łazienka 24,0 °C 5,3 m² 13,3 m³		98		358	457	99	0	556
107/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,6 m² 29,1 m³	414			211	625	198	95	822
109/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,8 m² 42,1 m³	417	51		372	840	286	137	1126

Jednostka budynku: D/4											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
134/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,9 m² 42,4 m³				416	135		309	860	288	138	1148
133/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,6 m² 31,5 m³				410			224	635	214	103	849
132/Kuchnia 20,0 °C 8,9 m² 22,3 m³				419			157	577	152	73	728
/pp 20,0 °C 6,7 m² 16,8 m³					72		65	137	114	0	251
131/Łazienka 24,0 °C 4,5 m² 11,2 m³					62		333	395	84	0	479
Jednostka budynku: C/1											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
126/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,9 m² 42,4 m³				419	52		372	843	288	138	1131
125/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,6 m² 31,6 m³				412			224	636	215	103	850
/pp 20,0 °C 7,0 m² 17,6 m³					72		67	139	120	0	258
123/Łazienka 24,0 °C 4,9 m² 12,1 m³					144		295	439	91	0	529
124/Kuchnia 20,0 °C 8,4 m² 21,0 m³				414	40		113	566	143	68	709
Jednostka budynku: C/2											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
127/Pokój mieszkalny 20,0 °C 17,2 m² 43,0 m³				421	53		376	850	292	140	1142
128/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,8 m² 32,0 m³				412			219	632	217	104	849
129/Kuchnia 20,0 °C 9,3 m² 23,3 m³				421			162	583	158	76	741
/pp 20,0 °C 6,6 m² 16,6 m³					72		65	137	113	0	250
130/Łazienka 24,0 °C 4,7 m² 11,7 m³					64		340	405	88	0	492
Jednostka budynku: C/3											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
111/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,8 m² 32,0 m³				412			229	641	217	104	858
110/Kuchnia 20,0 °C 9,5 m² 23,7 m³				421			171	592	161	77	753
/pp 20,0 °C 7,1 m² 17,7 m³					74		74	148	120	0	268
110a/Łazienka 24,0 °C 4,3 m² 10,7 m³					60		325	384	80	0	464
112/Pokój mieszkalny 20,0 °C 17,1 m² 42,8 m³				419	52		376	847	291	140	1138

Jednostka budynku: C/4											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
114/Pokój mieszkalny 20,0 °C 23,5 m² 58,8 m³				831			474	1306	400	320	1706
113/Łazienka 24,0 °C 5,2 m² 13,1 m³							354	453	98	0	551
/pp 20,0 °C 5,3 m² 13,2 m³							93	146	90	0	236
Jednostka budynku: C/5											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
115/Pokój mieszkalny 20,0 °C 23,3 m² 58,4 m³				829			471	1300	397	318	1697
/pp 20,0 °C 5,2 m² 13,0 m³							91	144	89	0	232
116/Łazienka 24,0 °C 5,2 m² 13,1 m³							355	454	98	0	552
Jednostka budynku: C/6											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
119/Pokój mieszkalny 20,0 °C 17,9 m² 44,7 m³				480	53		346	879	304	146	1183
118/Pokój mieszkalny 20,0 °C 24,2 m² 60,5 m³							393	1228	412	329	1640
/pp 20,0 °C 5,3 m² 13,2 m³							54	108	90	0	198
117/Łazienka 24,0 °C 5,1 m² 12,7 m³					100		347	447	95	0	541
Jednostka budynku: C/7											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
122/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,9 m² 42,4 m³				419	52		374	845	288	138	1133
121/Pokój mieszkalny 20,0 °C 22,2 m² 55,4 m³							373	1042	377	181	1419
/pp 20,0 °C 7,6 m² 19,0 m³							78	157	129	0	286
120/Łazienka 24,0 °C 4,5 m² 11,1 m³				108	53		298	459	83	0	542
Kondygnacja 1 543,1 m² 1357,8 m³				13940	2279	0			9324	3790	
Jednostka budynku: C/8											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
226/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,9 m² 42,4 m³				419	71		375	865	288	166	1153
225/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,6 m² 31,6 m³							226	638	215	124	853
/pp 20,0 °C 7,0 m² 17,6 m³							67	165	120	0	284

223/Łazienka 24,0 °C 4,9 m² 12,1 m³		171		297	467	91	0	558
224/Kuchnia 20,0 °C 8,4 m² 21,0 m³	414	55		115	583	143	82	726
Jednostka budynku: C/9								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
227/Pokój mieszkalny 20,0 °C 17,2 m² 43,0 m³	421	72		379	872	292	168	1165
228/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,8 m² 32,0 m³	412			229	641	217	125	858
229/Kuchnia 20,0 °C 9,3 m² 23,3 m³	421			163	584	158	91	742
/pp 20,0 °C 6,6 m² 16,6 m³		98		65	164	113	0	276
230/Łazienka 24,0 °C 4,7 m² 11,7 m³		77		340	417	88	0	504
Jednostka budynku: C/10								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
211/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,8 m² 32,0 m³	412			229	641	217	125	858
210/Kuchnia 20,0 °C 9,5 m² 23,7 m³	421			171	592	161	93	753
/pp 20,0 °C 7,1 m² 17,7 m³		101		74	175	120	0	295
210a/Łazienka 24,0 °C 4,3 m² 10,7 m³		71		325	396	80	0	476
212/Pokój mieszkalny 20,0 °C 17,1 m² 42,8 m³	419	71		378	868	291	168	1159
Jednostka budynku: C/11								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
214/Pokój mieszkalny 20,0 °C 23,5 m² 58,8 m³	831			476	1307	400	384	1707
213/Łazienka 24,0 °C 5,2 m² 13,1 m³		119		359	478	98	0	576
/pp 20,0 °C 5,3 m² 13,2 m³		72		96	168	90	0	258
Jednostka budynku: C/12								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
215/Pokój mieszkalny 20,0 °C 23,3 m² 58,4 m³	829			473	1302	397	381	1699
/pp 20,0 °C 5,2 m² 13,0 m³		71		95	166	89	0	255
216/Łazienka 24,0 °C 5,2 m² 13,1 m³		119		359	478	98	0	576
Jednostka budynku: C/13								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL

219/Pokój mieszkalny 20,0 °C 17,9 m² 44,7 m³	480	72		356	908	304	175	1212
218/Pokój mieszkalny 20,0 °C 24,2 m² 60,5 m³	835			399	1234	412	395	1645
/pp 20,0 °C 5,3 m² 13,2 m³		74		57	131	90	0	221
217/Łazienka 24,0 °C 5,1 m² 12,7 m³		119		352	470	95	0	565
Jednostka budynku: C/14								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
222/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,9 m² 42,4 m³	419	71		375	865	288	166	1153
221/Pokój mieszkalny 20,0 °C 22,2 m² 55,4 m³	669			379	1048	377	217	1424
/pp 20,0 °C 7,6 m² 19,0 m³		109		80	188	129	0	317
220/Łazienka 24,0 °C 4,5 m² 11,1 m³	108	64		304	476	83	0	559
Jednostka budynku: 03								
Jednostka budynku: D/5								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
235/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,4 m² 41,1 m³	416	69		366	850	279	161	1130
236/Pokój mieszkalny 20,0 °C 13,0 m² 32,4 m³	414			232	646	221	127	867
237/Kuchnia 20,0 °C 9,1 m² 22,8 m³	548			146	694	155	89	849
/pp 20,0 °C 8,2 m² 20,6 m³		110		86	195	140	0	335
238/Łazienka 24,0 °C 4,6 m² 11,5 m³	247	65		310	623	86	49	708
Jednostka budynku: D/6								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
204/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,8 m² 42,1 m³	417	70		374	861	286	165	1147
203/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,8 m² 32,0 m³	412			229	641	217	125	858
202/Kuchnia 20,0 °C 9,7 m² 24,1 m³	553			147	700	164	95	864
/pp 20,0 °C 7,3 m² 18,3 m³		101		73	174	125	0	299
201/Łazienka 24,0 °C 5,2 m² 13,1 m³	104	78		337	519	98	0	616
Jednostka budynku: D/7								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
206/Kuchnia 20,0 °C 11,1 m² 27,9 m³	417			171	589	189	109	778

/pp 20,0 °C 5,5 m² 13,9 m³		73		100	173	94	0	268
205/Łazienka 24,0 °C 5,3 m² 13,3 m³		117		363	480	99	0	579
207/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,6 m² 29,1 m³	414			299	712	198	114	910
Jednostka budynku: D/8								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
208/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,5 m² 28,6 m³	412			296	708	195	112	902
/pp 20,0 °C 5,5 m² 13,7 m³		72		99	171	93	0	264
209a/Łazienka 24,0 °C 5,3 m² 13,3 m³		117		363	480	99	0	579
209/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,1 m² 27,9 m³	417			171	589	189	109	778
Jednostka budynku: D/9								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
234/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,9 m² 42,4 m³	416	185		313	913	288	166	1201
233/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,6 m² 31,5 m³	410			225	636	214	123	850
232/Kuchnia 20,0 °C 8,9 m² 22,3 m³	419			160	579	152	87	730
/pp 20,0 °C 6,7 m² 16,8 m³		98		67	165	114	0	279
231/Łazienka 24,0 °C 4,5 m² 11,2 m³		73		335	408	84	0	492
Kondygnacja 2 542,5 m² 1356,3 m³	13940	2998	0			9323	4493	
Jednostka budynku: 04								
Jednostka budynku: C/15								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
326/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,9 m² 42,4 m³	725	95		201	1021	288	166	1309
325/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,6 m² 31,6 m³	636			98	735	215	124	949
/pp 20,0 °C 7,0 m² 17,6 m³	128	132		-6	254	120	0	373
323/Łazienka 24,0 °C 4,9 m² 12,1 m³	100	206		193	499	91	0	590
324/Kuchnia 20,0 °C 8,4 m² 21,0 m³	578	73		21	673	143	82	815
Jednostka budynku: C/16								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
327/Pokój mieszkalny 20,0 °C 17,2 m² 43,0 m³	731	97		203	1030	292	168	1323

328/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,8 m² 32,0 m³				639		100	738	217	125	956	
329/Kuchnia 20,0 °C 9,3 m² 23,3 m³				599		62	660	158	91	819	
/pp 20,0 °C 6,6 m² 16,6 m³				121	132	-4	250	113	0	362	
330/Łazienka 24,0 °C 4,7 m² 11,7 m³				94	92	242	429	88	0	517	
Jednostka budynku: C/17											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
311/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,8 m² 32,0 m³				639			100	738	217	125	956
310/Kuchnia 20,0 °C 9,5 m² 23,7 m³				601			68	669	161	93	830
/pp 20,0 °C 7,1 m² 17,7 m³				129	136			265	120	0	386
310a/Łazienka 24,0 °C 4,3 m² 10,7 m³				88	86		233	407	80	0	487
312/Pokój mieszkalny 20,0 °C 17,1 m² 42,8 m³				727	95		203	1025	291	168	1316
Jednostka budynku: C/18											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
314/Pokój mieszkalny 20,0 °C 23,5 m² 58,8 m³				1251			236	1488	400	384	1887
313/Łazienka 24,0 °C 5,2 m² 13,1 m³				106	143		249	498	98	0	596
/pp 20,0 °C 5,3 m² 13,2 m³				95	97		42	234	90	0	324
Jednostka budynku: C/19											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
315/Pokój mieszkalny 20,0 °C 23,3 m² 58,4 m³				1247			235	1481	397	381	1878
/pp 20,0 °C 5,2 m² 13,0 m³				94	96		41	231	89	0	319
316/Łazienka 24,0 °C 5,2 m² 13,1 m³				106	143		249	498	98	0	596
Jednostka budynku: C/20											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
319/Pokój mieszkalny 20,0 °C 17,9 m² 44,7 m³				832	97		155	1084	304	175	1388
318/Pokój mieszkalny 20,0 °C 24,2 m² 60,5 m³				1266			153	1419	412	395	1831
/pp 20,0 °C 5,3 m² 13,2 m³				95	100		3	198	90	0	288
317/Łazienka 24,0 °C 5,1 m² 12,7 m³				103	143		244	491	95	0	586
Jednostka budynku: C/21											

Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
322/Pokój mieszkalny	20,0 °C	16,9 m²	42,4 m³	725	95		201	1021	288	166	1309
321/Pokój mieszkalny	20,0 °C	22,2 m²	55,4 m³	1090			139	1229	377	217	1606
/pp	20,0 °C	7,6 m²	19,0 m³	142	146		-1	287	129	0	416
320/Łazienka	24,0 °C	4,5 m²	11,1 m³	214	77		194	485	83	0	569
Jednostka budynku: D/10											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
335/Pokój mieszkalny	20,0 °C	16,4 m²	41,1 m³	713	92		197	1002	279	161	1281
336/Pokój mieszkalny	20,0 °C	13,0 m²	32,4 m³	644			101	745	221	127	965
337/Kuchnia	20,0 °C	9,1 m²	22,8 m³	740			37	776	155	89	931
/pp	20,0 °C	8,2 m²	20,6 m³	148	147		1	297	140	0	436
338/Łazienka	24,0 °C	4,6 m²	11,5 m³	356	79		198	632	86	49	718
Jednostka budynku: D/11											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
304/Pokój mieszkalny	20,0 °C	16,8 m²	42,1 m³	721	94		201	1016	286	165	1302
303/Pokój mieszkalny	20,0 °C	12,8 m²	32,0 m³	639			100	738	217	125	956
302/Kuchnia	20,0 °C	9,7 m²	24,1 m³	754			32	786	164	95	950
/pp	20,0 °C	7,3 m²	18,3 m³	133	136		-3	266	125	0	391
301/Łazienka	24,0 °C	5,2 m²	13,1 m³	224	94		213	530	98	0	628
Jednostka budynku: D/12											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
306/Kuchnia	20,0 °C	11,1 m²	27,9 m³	623			54	677	189	109	867
/pp	20,0 °C	5,5 m²	13,9 m³	99	98		44	241	94	0	336
305/Łazienka	24,0 °C	5,3 m²	13,3 m³	108	141		251	500	99	0	599
307/Pokój mieszkalny	20,0 °C	11,6 m²	29,1 m³	623			179	802	198	114	1000
Jednostka budynku: D/13											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
308/Pokój mieszkalny	20,0 °C	11,5 m²	28,6 m³	618			178	796	195	112	991

/pp 20,0 °C 5,5 m ² 13,7 m ³	98	97		43	238	93	0	331
309a/Łazienka 24,0 °C 5,3 m ² 13,3 m ³	108	141		251	500	99	0	599
309/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,1 m ² 27,9 m ³	623			54	677	189	109	867
Jednostka budynku: D/14								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
334/Pokój mieszkalny 20,0 °C 16,9 m ² 42,4 m ³	726	248		136	1110	288	166	1398
333/Pokój mieszkalny 20,0 °C 12,6 m ² 31,5 m ³	634			98	732	214	123	946
332/Kuchnia 20,0 °C 8,9 m ² 22,3 m ³	592			61	653	152	87	805
/pp 20,0 °C 6,7 m ² 16,8 m ³	123	132		-3	252	114	0	366
331/Łazienka 24,0 °C 4,5 m ² 11,2 m ³	92	88		239	420	84	0	504
Kondygnacja 3 542,5 m² 1356,3 m³	24040	3869	0			9323	4493	