

RZp.271.1.19.2022

Gniewkowo, dnia 07.11.2022

Wyjaśnienia treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy: *Przebudowa, rozbudowa, remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Żyrostawice, Wielowieś i Murzynko*

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00398308/01 z dnia 2022-10-18 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 3, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Dot. Wielowieś:

Pytanie 1: Czy zbiornik gazowy ma dostarczyć Wykonawca?

Odpowiedź: Zbiornik gazowy należy wziąć w dzierżawę, a następnie cesją przekazać Gminie.

Pytanie 2: Czy przewidzieć detekcję gazu?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3: Proszę o podanie parametrów kotła gazowego moc rodzaj kotła jedno czy dwufunkcyjny?

Odpowiedź: Kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 30 kW.

Pytanie 4: Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie remontu jest wymiana warstw posadzkowych na całej powierzchni budynku?

Odpowiedź: Tak

Dot. Żyroślawice:

Pytanie 5: Czego dotyczy pozycja 229 przedmiaru?

Odpowiedź: Podejścia kanalizacyjne pod przybory.

Pytanie 6: Czego dotyczy pozycja 215 przedmiaru?

Odpowiedź: Wyłączniki (tzw. kontakty) do oświetlenia.

Na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz ze zmianą terminu składania ofert z dnia 08.11.2022 r. do godz. 10:00 do dnia 15.11.2022 r. do godz. 10:00 Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Treść aktualnej Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Załączniki:

1. Aktualna Specyfikacja Warunków Zamówienia