



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl

IRL.271.14.2022

Żmigród, dnia 19 sierpnia 2022 r.

Do wiadomości publicznej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie mikro instalacji fotowoltaicznej.”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (*t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.*), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 284 ust. 1 ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „**Wykonanie mikro instalacji fotowoltaicznej.**” Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzieloną odpowiedź.

Pytanie nr. 1

W przesłanych dokumentach nie ma informacji o minimalnych parametrach paneli fotowoltaicznych, ani inwertera fotowoltaicznego. Czy możemy prosić o parametry minimalne dla tych urządzeń?

Odpowiedź:

w dokumentacji podano moce docelowe potrzebne do zasilania alternatywnego obiektu. Wszelkie szczegóły instalacji należy dostosować do uzyskania tych mocy. Panele winny posiadać parametry umożliwiające uzyskanie całkowitej mocy docelowej, należy dążyć do zminimalizowania ich ilości (duża moc pojedynczego panela). Co do falownika to podobnie należy dostosować jego typ do mocy całkowitej. Nie podajemy typu urządzenia ani konkretnych wielkości gdyż powinien dokonać tego wykonawca.

Pytanie nr. 2

Czy jest możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu instalacji?

Odpowiedź:

Tak, po wcześniejszym umówieniu wizji lokalnej z zarządcą obiektu. Prosimy się kontaktować z Panią Dyrektorem pod numerem telefonu 71 385 64 24.

Urząd Miejski
w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl

Pytanie nr. 3

W opisie jest mowa o montażu łącznie 88 szt. paneli oraz, że łączna moc instalacji powinna wynosić 30 kWp. Z projektu budowlanego wynika, że projektowane są panele 450 W, czyli dla 88 szt. moc wynosi 39,6 kWp.

Pytanie czym się kierować:

- ilością paneli (łącznie 88 szt.)?
- oczekiwaną mocą całkowitą 30 kWp?
- czy mocą paneli z projektu budowlanego?

Wtedy dodatkowe pytanie:

- czy dopuszczalny jest zakres mocy paneli i jaki? (np. 445-455W)

Odpowiedź:

Należy kierować się oczekiwaną mocą całkowitą – 30 kWp. Należy dążyć do zminimalizowania ilości paneli (duża moc pojedynczego panela). Preferowana minimalna moc jednego panela to 450 W.

Pytanie nr. 4

Czy niezbędne będzie wykonanie dodatkowej ekspertyzy technicznej nośności dachu? Po czyjej stronie leży jej koszt?

Odpowiedź:

Prace należy wykonywać zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej. Jeżeli ktoś ma wątpliwości to nie możemy mu zabronić podejmowania wszelkich działań zgodnych z jego poziomem umiejętności. Projektant dopuszcza wykonanie całości instalacji na terenie (gruncie). Konieczna jest zgoda Inwestora.

Pytanie nr. 5

Proszę o udostępnienie prawomocnego pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Przedmiotowe zadanie nie wymaga pozwolenia na budowę.

Urząd Miejski
w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl

Pytanie nr. 6

Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to jakiej?

Odpowiedź:

Budynek na którym mają znajdować się panele fotowoltaiczne nie podlega jakiegokolwiek ochronie konserwatorskiej.

Pytanie nr. 7

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości paneli na dachu i gruncie poprzez zastosowanie paneli większej mocy?

Odpowiedź:

Tak. Wręcz zalecane jest takie podejście przez wzgląd na zajmowanie jak najmniejszej powierzchni.

Pytanie nr. 8

Istnieje również możliwość zamontowania 74 paneli na gruncie o mocy 30kW. Czy Zamawiający wyraża możliwość montażu całej instalacji w taki sposób?

Odpowiedź:

Nie. Należy zachować podział mocy instalacji zgodnie z projektem- 5,4 kWp na dachu oraz 24,6 kWp na gruncie.

Pytanie nr. 9

Z projektu budowlanego, który został załączony do przetargu wynikają pewne niejasności. Ponieważ przy zastosowaniu opisanych w projekcie paneli Ulica Solar 450W wynika, że na gruncie jeżeli zostanie zamontowane 72 panele moc wyniesie 32.4kW oraz 16 paneli na dachu co daje 7,20 kW więc łączna moc obu instalacji wyniesie 39.60kW. Proszę o wyjaśnienie

Urząd Miejski
w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl

Odpowiedź:

Liczy się uzyskanie założonej mocy przez Inwestora -30 kWp. To ile będzie paneli jest wynikowe w stosunku do przyjętej technologii. Zgodnie z legendą moc jednego panela nie może być mniejsza niż 450W.

Z poważaniem
Burmistrz Gminy Żmigród
Robert Lewandowski

Sprawę prowadzi: Paulina Małys Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
e-mail: irl@zmigrod.com.pl, p.malys@zmigrod.com.pl tel: 71 385 30 50 w. 30

Urząd Miejski
w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl