

Drawsko, dn. 11.01.2022r.

Zakład Kanalizacji i Wodociągów  
w Drawsku Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Wlkp. 121A  
64-733 Drawsko  
NIP 7632115669 REGON 301634097

**Gmina Drawsko  
ul. Powstańców Wlkp. 121  
64-733 Drawsko**

## **WARUNKI TECHNICZNE Nr 1/2022**

### **włączenia projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Drawsko ul. Kościelna dz.nr 271/2, nr 220, nr 222/1 do gminnej sieci wodociągowej**

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. ustala następujące warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej w/w posesji :

- włączenie należy wykonać do istniejących dwóch odcinków sieci wodociągowej:
  1. do istniejącej sieci wodociągowej Ø 200 mm przebiegającej w dz. nr 221/2 w miejscu włączenia istniejącego odcinka sieci wodociągowej z rury stalowej Ø 80, w miejscu oznaczonym na planie symbolem **S<sub>ist1</sub>– sieć istniejąca**,
  2. do istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 mm przebiegającej w dz. nr 359, w miejscu oznaczonym na planie symbolem **S<sub>ist2</sub>– sieć istniejąca**,
- w miejscach włączenia projektowanej sieci wodociągowej należy zaprojektować wymianę zasuw na nowe,
- projektowaną sieć wodociągową należy zaprojektować w bliskiej odległości od istniejącej sieci wodociągowej w celu podłączenia do nowo budowanej sieci istniejących przyłączy wodociągowych,
- należy zaprojektować przełączenie do nowej sieci istniejących przyłączy wodociągowych montując na sieci nawierтки z zasuwkami NWZ,
- należy zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprojektować instalacje hydrantową,
- sieć wodociągową należy wykonać z rur PVC lub PE o średnicy min. Ø 110 mm o wytrzymałości na ciśnienie 1,0 MPa na głębokości 1,5m. Nad rurą przyłączeniową należy ułożyć niebieską folię z wtopionym drutem na całej długości,
- przejścia sieci/ przyłącza przez drogi, rowy, nasypy kolejowe i inne przeszkody należy wykonać w rurze osłonowej. Wykopy w drogach i chodnikach przy zasypywaniu należy zagęścić do wsp. 0,95. Zagęszczenie gruntu należy również wykonać jeżeli zażąda tego dysponent urządzeń podziemnych i innych.
- przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej należy powiadomić **ZKiW w Drawsku Sp. z o.o.**,
- po wykonaniu montażu sieci, lecz przed jej zasypaniem, wykonane urządzenia należy

- bezwzględnie zgłosić w ZKiW w Drawsku Sp. z o.o.** w celu odbioru robót,
- po wykonaniu sieci należy dostarczyć do biura ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. mapę-inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę,
  - wszelkie zmiany dotyczące przedmiotowej sieci należy uzgodnić w ZKiW w Drawsku Sp. z o.o.,
  - podstawą wykonania sieci jest wniosek inwestora wraz z załączonym projektem budowlanym sieci wodociągowego opracowanego w oparciu o w/w warunki. Projekt należy uzgodnić w ZKiW w Drawsku Sp. z o.o., natomiast trasę przebiegu sieci uzgodnić i uzyskać protokół z narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. Należy również dołączyć zezwolenia właścicieli przez których przebiegać będzie przyłącze na wejście w ich grunt.

Wydane warunki techniczne są ważne przez okres 12 miesięcy od daty wydania.

Sporządził:

Zakład Kanalizacji i Wodociągów  
w Drawsku Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Wlkp. 121A  
64-733 Drawsko  
NIP 7632115669 REGON 301634097

PREZES Zarządu  
  
mgr inż. Krzysztof Kawczyński