



TT-460-227/21

Opole, 06.05.2021 r.

PROJEKT Mirosław Bartocha
ul. Mickiewicza 10
48-304 Nyska

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
w Opolu Sp. z o.o.
ul. Olęska 64
45-222 Opole

www.wikopole.com.pl
wik@wikopole.com.pl

Biurowo Obsługi Klienta
tel.: (77) 443 55 00

Centralny Punkt
Monitorowania tel.: 994

Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
Nr KRS 0000042312
NIP: 754-033-47-02

Kapitał Zakładowy:
303 605 000,00 PLN

Inwestor: Gmina Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56 , 49-120 Dąbrowa

Odpowiadając na wniosek z dnia 21.04.2021 r. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) wydaje zapewnienie odbioru ścieków bytowych z miejscowości **Skarbiszów gm. Dąbrowa** oraz określa warunki włączenia jn.:

Odbiór ścieków bytowych – (ścieki bytowe zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”) – **w ilości:**

- średnio na dobę $Q_{sr.d} = 42,0 \text{ m}^3/\text{d}$

Włączenie do istniejącego systemu kanalizacyjnego zgodnie z przedłożoną propozycją należy projektować do istn. kan. san. tłocznej $\varnothing 90$ w m. Karczów w punkcie oznaczonym na załączonym planie (dz. nr 157/1).

W związku z powyższym Spółka zaleca :

- zamontowanie przepływomierza ścieków w miejscu włączenia ,
- wykonanie szczegółowej analizy z obliczeniami sprawdzającymi przepustowość hydrauliczną wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności, którym przesyłane będą ścieki z projektowanego zadania na odcinku od miejsca włączenia do przepompowni ścieków PSK 811 zlokalizowanej w ul. Anny w m. Karczów , potwierdzającymi możliwości przyjęcia dodatkowej ilości ścieków wynikających z opracowanego bilansu dla w/w miejscowości ,
- wykonanie oceny stanu techniczno - eksploatacyjnego zamontowanego przy ul. Mechnickiej we Wrzosekach w urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem dodatkowych ilości ścieków.

Z uwagi na fakt, że włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej nastąpi do infrastruktury będącej własnością inwestora, szczegółowe warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Skarbiszów wyda Gmina Dąbrowa .

