

## Ogólna charakterystyka budowanej studni głębinowej z przyłączem wody i instalacją wewnątrz budynku.

Teren miejscowości Zwódne w której zlokalizowany jest budynek gospodarczy dla którego budowana będzie instalacja wodociągowa. położony jest na południowy wschód od miasta Zamościa przy wyjeździe z Zamościa w kierunku do Krasnobrodu  
Przyłącze wody od hydroforu, w szachcie studziennym stanowiącym obudowę studni do budynku gospodarczego budowane będzie z rur PEHD100 SDR11 dz 40x3,7mm metodą wykopu otwartego o szer. 0,90m.

Elementami budowy będzie:

- |  |          |
|--|----------|
| - budowa studni głębinowej o gł 28,0m                    | kpl 1    |
| - szacht studzienny jako obudowa studni i pom. hydroforu | kpl 1    |
| - przyłącze wody z rur PEHD100SDR11 dz 4o x 3,7mm        | mb. 22,0 |
| .- wewnętrzna instalacja wodociągowa w bud. gospodarczym | kpl 1    |