



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie  
20 - 708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6  
skr. poczt. 119  
tel. 81 743-42-72 lub 81 533-41-00  
email: [wsse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:wsse.lublin@sanepid.gov.pl) <https://www.gov.pl/web/wsse-lublin>

---

ADM-ZP.272.1.13.2024

Lublin, dnia 20.09.2024 r.

### *Uczestnicy postępowania*

#### **Pytania i odpowiedzi nr 3**

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320) zwanej dalej Pzp, w związku z zapytaniem skierowanym w postępowaniu pn. „**Dostawa i montaż paneli instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp wraz z osprzętem w segmencie „C” budynku WSSE – Lublin, ul. Pielęgniarek 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji OZE z wykorzystaniem przyjaznych środowisku technologii na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie”** przekazuje poniżej treść pytań i wyjaśnienia Zamawiającego.

Treść pytań oraz odpowiedzi są następujące:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika bez wyświetlacza LCD?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie falownika bez wyświetlacza LCD. warunkiem jest spełnienie wszystkich wymagań zawartych w dokumentacji przetargowej łącznie z wymaganiami dotyczącymi technologii TiK.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dwóch falowników, których łączna moc znamionowa będzie wynosiła 50 kW?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza wykorzystanie dwóch falowników, których łączna moc znamionowa będzie wynosiła 50 kW, warunkiem jest spełnienie wszystkich wymagań zawartych w dokumentacji przetargowej łącznie z wymaganiami dotyczącymi technologii TiK oraz zarządzania mocą.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert. Ogłoszenie o zamówieniu nie ulega zmianie.