

Poznań, 2018-10-10

Numer pisma: DW/IBM/1067/55744/2018

Numer sprawy: IBM/810/129/2018

IBM/811/1101/2018

Akpro Agnieszka Kurowska
Dąbrowskiej 4
62-050 Mosina

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, w ul. Sowinieckiej i drodze bocznej w Mosinie.

W nawiązaniu do zlecenia uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, w ul. Sowinieckiej i drodze bocznej w Mosinie, informujemy że uzgadniamy projekt w zakresie:

1. Sieci kanalizacji sanitarnej (uzgodnienie nr **810/129/2018**), odcinek Si-S16 o średnicy DN200 mm, z rur GRP, długości L= 605,9 m, odcinek S2-P2 o średnicy DN200 mm, długości L= 6,0 m, z uwagami:
 - a. Zgodnie z uzgodnieniem projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, opinia nr 40/2018, z dnia 27.03.2018 r., przez PKP SA Centrala, Inwestor nabędzie prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane po zawarciu umowy z PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu w zakresie eksploatacji sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami z tytułu trwałej zabudowy na terenie działek PKP nr geod. 1975/3 i 2012, ark. 35, obręb Mosina.
 - b. Warunkiem ewentualnego przekazania przez Inwestora (Gmina Mosina) sieci kanalizacji sanitarnej na rzecz AQUANET S.A., będzie zawarcie umowy pomiędzy PKP S.A. a AQUANET S.A., dotyczącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej z tytułu trwałej zabudowy na terenie działek należących do PKP S.A.
 - c. Prace na odcinku Si-S5 w ul. Sowinieckiej na którym występuje zbliżenie do magistrali wodociągowej DN800 mm, prowadzić pod nadzorem Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan Aquanet SA
2. Przyłączy kanalizacji sanitarnej (uzgodnienie nr **811/1101/2018**), o średnicy Ø160 mm z rur PVC-U, klasa S, SN8, do granicy działek nr geod. 2017/1, 2036/5, 2036/6, 2032, do działek nr geod. 1975/3, 2033/3, 2036/3, z uwagami:
 - a. Wykonanie w/w przyłączy będzie możliwe po wykonaniu i odbiorze sieci kanalizacji sanitarnej wymienionej w punkcie 1. Warunkiem rozpoczęcia odprowadzania ścieków z poszczególnych działek jest podpisanie umowy z Aquanet SA.
 - b. W przypadku realizacji sieci i przyłączy przez jednego wykonawcę dopuszcza się realizację wspólną.
 - c. Do wniosków dotyczących zgłoszenia zamiaru realizacji całych przyłączy (na działkach o nr geod. 1975/3, 2033/3, 2036/3) do sieci wod. - kan. należy załączyć wnioski o umowę o

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

odprowadzanie ścieków (wypełnione przez poszczególnych właścicieli działek). W przypadku braku wniosków o ww. umowę nie będzie zgody na realizację przyłączy poza pasem drogowym.

Sprawę prowadzi: Michał Całujek, tel. 061 8359 209, michal.calujek@aquanet.pl

Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa sieci z przyłączami - 1 egz.

Otrzymują:

Gmina Mosina
Pl.20 Października 1
62-050 Mosina

AQUANET
BIURO ROZWOJU MAJĄTKU

Maria Ratajczak
Główny Specjalista ds. Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej