



Orli Staw, dnia 19 stycznia 2024 roku

UA.271.1.8.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techniczno-administracyjnego ZUOK Orli Staw”, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 marca 2023 roku pod nr 2023/BZP 00133296/01

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 udziela następujących wyjaśnień, udostępnia treść zapytań oraz na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1:

Prosimy o pilną korektę w załączniku nr 13 do SWZ:

(Chodzi m.in o ujednoczenie parametrów roboczych z istniejącym zbiornikiem Sattler oraz częścią graficzną SWZ)

Ciśnienie robocze : jest 10 bar powinno być 8 mbar

Wysokość zbiornika po napełnieniu_ jest 10,2m powinno być 11,3m

Obciążenie wiatrem: jest ≥ 90 km/h powinno być ≥ 95 km/h

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, że zmienia Załącznik nr 13 do SWZ, nadając mu brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2:

W związku z koniecznością zapewnienia ekwiwalentności ciśnień i innych parametrów pomiędzy istniejącym a nowoprojektowanym zbiornikiem biogazu prosimy o weryfikację i zmianę następujących zapisów w Załączniku nr 13 do SWZ:

1. Jest Typ membrany wewnętrznej: nie gorsza niż T2 1100gr/m². Zamienić na: membrana wewnętrzna wykonana z materiału poliestrowego dwustronnie pokrytego PVC, odpornego na promieniowanie UV i mikrobiologiczne, odpornego na ścieranie, wykonana ze zgrzewanych nacięć tkaniny, krótkotrwała wytrzymałość na rozciąganie min. 4.000 N/5 cm, masa całkowita ok. 900-1100 g/m²,

2. Jest: Typ membrany zewnętrznej: nie gorsza niż T4 1350 gr/m². Zamienić na: membrana zewnętrzna wykonana z dwustronnie pokrytego PVC materiału poliestrowego, odpornego na promienie UV i mikrobiologiczne, odporna na ścieranie, wykonana ze zgrzewanych nacięć tkaniny, krótkotrwała wytrzymałość na rozciąganie min. 4.000 N/5 cm, masa całkowita ok. 900-1350 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający po szczegółowej analizie powyższego pytania informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanych zmian. Z dokumentacji jaką Zamawiający posiada, dotyczącej istniejącego

na terenie ZUOK Orli Staw zbiornika na biogaz, wynika, że jego membrany posiadają parametry techniczne, takie jak Zamawiający wskazuje w Załączniku nr 13 do SWZ, co zapewni ekwiwalentność parametrów pomiędzy istniejącym, a nowoprojektowanym zbiornikiem biogazu.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zmienia treść SWZ i dokonane zmiany, wskazane poniżej, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

1) punkt III.1.2)d) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„d) Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w sprawach proceduralnych są: Marta Kiszewska nr tel. 62/7635671, Daria Pietrzak nr tel. 62/7635670. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy zakupowej, zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@czystemiasto.pl - z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w ramach niniejszego postępowania mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą platformy zakupowej.”.

2) punkt III.2.1) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami lub oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto> w terminie **do dnia 31.01.2024 roku do godz. 12:00.**”.

3) punkt III.2.5) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„5) Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **w dniu 31.01.2024 roku o godz. 12:15.**”.

4) punkt III.3. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 29.02.2024 roku.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

5) Zamawiający zmienia Załącznik nr 13 do SWZ nadając mu brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

Powyższe zmiany i odpowiedzi na pytania w części w jakiej modyfikują SWZ stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SWZ pozostają bez zmian.

Załącznik do niniejszego pisma:

- Załącznik nr 1 do pisma z dnia 19 stycznia 2024 roku – Załącznik nr 13 do SWZ.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Jan Adam Kłysz