

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Nazwa zadania:**

**Wymiana wyeksploatowanego i niesprawnego układu klimatyzacyjnego zlokalizowanego w pom. biurowym Naczelnika oraz naprawa układu klimatyzacyjnego w pom. rejestracji pojazdów w budynku służbowym Wydziału Transportu KWP Gdańsk ul. 3 Maja 7.**

**Inwestor:** Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk.

**Obiekty:** Wydziału Transportu KWP Gdańsk ul. 3 Maja 7.

**Opracował:** inż. Jerzy Urbański

maj 2023 r.

## **Stan istniejący.**

Informuję, że w pomieszczeniu biurowym Naczelnika Wydziału Transportu KWP Gdańsk, układ klimatyzacyjny uległ awarii. Podczas wizji lokalnej i przeglądu stwierdziłem awarie sprężarki jednostki zewnętrznej oraz znaczne wyeksploatowanie pozostałych elementów urządzenia, w tym elementów elektronicznych. Z uwagi na powyższe stwierdziłem konieczność wymiany niesprawnego, wyeksploatowanego i niewydajnego układu klimatyzacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu biurowym Naczelnika Wydziału Transportu KWP Gdańsk.

Ponadto układ klimatyzacyjny zlokalizowany w pomieszczeniu rejestracji samochodów uległ awarii i jest niesprawny. Należy wykonać naprawę układu klimatyzacyjnego i uzupełnić czynnik chłodniczy.

## **Zamierzenie**

W związku w powyższym należy zdemontować wyeksploatowany i niesprawny układ klimatyzacyjny w pomieszczeniu biurowym Naczelnika Wydziału Transportu oraz zamontować nowy układ klimatyzacyjny o mocy chłodniczej 5 kW wraz z uruchomieniem fabrycznie nowego układu klimatyzacji.

Poniżej specyfikacja dla fabrycznie nowego układu klimatyzacyjnego przeznaczonego do montażu w pom. biurowym Naczelnika Wydziału Transportu KWP Gdańsk:

Wydajność chłodnicza nominalna (W) - 5000 (1000-6000)  
Moc elektryczna nominalna chłodzenia (W) - 1540 (260-2300)  
Prąd znamionowy (A) - 6,9  
Współczynnik SEER (W/W) - 6,1  
Klasa energetyczna chłodzenie - A++  
Wydajność grzania nominalna (W) - 5600 (1600-6250)  
Moc elektryczna nominalna grzania (W) 1550 (350-2300)  
Prąd znamionowy (A) -7,0  
Współczynnik SCOP (W/W) - 4,0  
Klasa energetyczna chłodzenie - A+  
Jednostka wewnętrzna  
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) - 44/42/40/37/36/31  
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) (mm) - 890 × 300 × 220  
Jednostka zewnętrzna  
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) - 53  
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) (mm) - 810 × 585 × 280  
Zasilanie (f / V / Hz)- 1 / 220-240 / 50  
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)( °C) -15°C ~ 43°C  
Zakres temperatur pracy (grzanie) (°C) -20°C ~ 24°C  
Długość rur przy fabr. napełnieniu /  
przewyższenie (m)- 20 / 10  
Czynnik chłodniczy  
Typ - R32  
GWP - 675

Ponadto należy wykonać naprawę układu klimatyzacyjnego zainstalowanego w pom. rejestracji

samochodów oraz wykonać serwis i uzupełnić czynnik chłodniczy w układzie.

Termin realizacji zamierzenia: 20.06.2023 r.

Okres gwarancji producenta na nowy układ klimatyzacyjny min. 3 lata.

Okres gwarancji na wykonanie naprawy układu klimatyzacyjnego min. 3 m-ce.

### **Serwis gwarancyjny nowego układu klimatyzacyjnego:**

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania bezpłatnych przeglądów serwisowych i gwarancyjnych (dwa przeglądy w roku) w czasie obowiązywania gwarancji producenta urządzeń, tj. przez okres min. 3 lat.

### **Obowiązkowa wizja lokalna przed złożeniem oferty:**

Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w obowiązkowej wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z obiektem budowlanym, warunkami montażu i stanu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych.

W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z inspektorem branży sanitarnej KWP Gdańsk tel. 47 74 14 740 w godz. 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [jerzy.urbanski@gd.policja.gov.pl](mailto:jerzy.urbanski@gd.policja.gov.pl)

## **Oferta**

Kompletna oferta powinna zawierać:

- Całkowity koszt brutto za realizację zamierzenia dla zadania.
- Termin realizacji zamierzenia.
- Dokumenty potwierdzające posiadanie przez proponowany wyrób budowlany dopuszczenie do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Okres gwarancji na nowe urządzenia powinna obejmować min. 36 m-ce.
- Niezbędne formalne dane konieczne do realizacji zlecenia ( nazwa, adres firmy, NIP, REGON)

**Oferta powinna zostać złożona do dnia 19.05.2023 r.**