

Mińsk Mazowiecki, dnia 23.02.2023 r.

WI.271.2.2023

**Dotyczy postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Budowa i remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki”**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia - *zwanej dalej „SWZ”*. Jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że w wariantcie C Zamawiający dopuści również włókno 100% PE monofilowe proste.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści we wszystkich wariantach włókno 100% PE monofilowe proste.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o dopuszczenie do wariantu B traw z ilością pęczków na poziomie min. 10 000 sztuk/m<sup>2</sup> przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań.

Zgodnie z wyrokiem KIO o sygnaturze: 1699/15: „ilość włókien w pęczku oraz ilość pęczków jest parametrem wtórnym w stosunku do ilości włókien na metr kwadratowy.” Wyznacznikiem gęstości trawy jest ilość włókien, a nie ilość pęczków, które są bez znaczenia i nie mają wpływu na jakość trawy. Parametrem nadrzędnym i najważniejszym w stosunku do wymienionych jest ilość włókien/m<sup>2</sup>.

Powyższe rozwiązanie nie wpłynie w żaden sposób na jakość nawierzchni.

Mając powyższe na uwadze, proszę o przychylenie się do naszej prośby.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza do wariantu B traw w ilości pęczków na poziomie min. 10 000 sztuk/m<sup>2</sup> przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań, gdyż ilość pęczków ma wpływ na wygląd i jakość produktu.