

**INFORMACJA NA TABLICĘ OGŁOSZEŃ
BIURA PRZEPUSTEK
STRONA INTERNETOWA**

www.17wog.wp.mil.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie izolacji pionowej pomieszczeń piwnicznych budynku magazynowego nr 1 wraz z odwodnieniem terenu i odtworzeniem nawierzchni dróg na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Polanowskiej w Koszalinie, nr postępowania 36/WOG/RB/Infrastr./20

Zamawiający, 17. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie w związku z zapytaniem do treści Ogłoszenia o zamówieniu – wykonanie izolacji pionowej pomieszczeń piwnicznych budynku magazynowego nr 1 wraz z odwodnieniem terenu i odtworzeniem nawierzchni dróg na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Polanowskiej w Koszalinie, udziela wyjaśnień, jak poniżej:

Pytanie nr 1

W związku z planowanym przystąpieniem do przedmiotowego zamówienia, zwracam się do Zamawiającego o wyjaśnienie:

Dotyczy Przedmiaru pkt. 2.2 Przyłącze wodociągowe

W pozycji 41 jest kalkulacja indywidualna Stacja Uzdatniania Wody i Filtry - 1 kpl.

Proszę o podanie parametrów stacji uzdatniania wody i filtrów, w szczególności wydajność w m³/h, cel zastosowania – tzn. odżelazianie czy tylko zmiękczenie wody oraz wydajność i średnicę filtrów.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w/w stacja powinna mieć wydajność ok. 1 m³/ h średnice orurowania dn 15. Stacja będzie służyć tylko zmiękczeniu wody dla instalacji c.o.

KOMENDANT


ppłk Andrzej CHOLEWA

Wykonała: Magdalena Kandut
Sekcja Zamówień Publicznych
dn. 28.10.2020 r.