



Wykaz pomieszczeń: Budynek - PIĘTRO			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
1	SANITARIATY DAMSKIE	18.04 m²	Terakota
2	SANITARIATY MĘSKIE	18.10 m²	Terakota
3	ZAPLECZE	18.79 m²	Tarket
4	SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA	58.27 m²	Tarket
5	SALA WYPOCZYNKU	38.57 m²	Tarket
6	SALA REHABILITACYJNA	38.52 m²	Tarket
7	SZATNIA OPIEKUNÓW	18.79 m²	Tarket
8	SALA ZABAW	58.27 m²	Tarket
9	ZAPLECZE	18.80 m²	Tarket
10	SALA ZABAW	38.52 m²	Tarket
11	ZAPLECZE GOSPODARCZE	18.78 m²	Tarket
12	ZAPLECZE GOSPODARCZE	18.80 m²	Terakota
13	KLATKA SCHODOWA	18.82 m²	Terakota
14	ŁĄCZNIK - B	21.91 m²	Tarket
15	Sprzęt do ćwiczeń	36.93 m²	Tarket
16	ARCHIWUM	36.93 m²	Tarket
17	KORYTARZ KOMUNIKACYJNY	103.14 m²	Tarket
18	Klatka schodowa	23.56 m²	Terakota
Razem		579.98 m²	

Wykaz pomieszczeń: KLATKA SCHODOWA - PIĘTRO			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
18	Klatka schodowa	23.56 m²	Terakota
Razem		23.56 m²	

- PARAMETRY INSTALACJI:
- 1. Temperatury wody, [°C] 5,0
 - 2. Ciśnienie dyspozycyjne, [m] 22,11
 - 3. Ciśnienie hydrostatyczne, [m] 9,71
 - 4. Suma normatywnych wpływów, [l/s] 2,26
 - 5. Obliczeniowy przepływ, [l/s] 2,00
 - 6. Ciśnienie przed odbior. Kryt., [m] 20,00
 - 7. Długość gałęzi krytycznej, [m] 29,43
 - 8. Opór gałęzi do odbiornika kryt.[mH2O] 3,16
 - 9. Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane średnie wg. PN-74/H-74200
 - 10. Wszystkie rurociągi w izolacji z pianki PE wg opisu

Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej na Żłobek		Inwestor: Miasto Łęczycza ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczycza	
Lokalizacja: obręb: Łęczycza Dz. nr 423/69		Tytuł rysunku: Instalacja przeciwpożarowa wewn. Rzut piętra	
Projektant : mgr inż. Jacek Gawlik LOD/2673/POOS/15 LOD/2922/WBS/16	Podpis:	Data: 11.2023	Skala: 1:50
		Faza: Projekt techniczny	Nr rys.: 3