



Trzebiatów, 13.03.2024 r.

Gmina Trzebiatów

ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów

NIP: 857-19-22-079

Znak sprawy: **RZ.271.6.2024**

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 1

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Przebudowa dróg gminnych: ul. Pocztowej i ul. Lipowej w Trzebiatowie wraz z infrastrukturą techniczną**” – Ogłoszenie nr 2024/BZP 00230880/01 z dnia 2024.03.05.

Do zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:

PYTANIE 1

Prosimy o dołączenie profilu oraz opisu technicznego dla wodociągu.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Projekt zakłada wymianę odcinków istniejącego wodociągu.

Podstawowe informacje dla wymiany odcinków istniejącego wodociągu podano w opisie technicznym kanalizacji deszczowej w pkt 5 oraz warunkach technicznych ZWiK Trzebiatów. Poziom posadowienia wodociągu, na odcinkach zaprojektowanych do wymiany, pozostaje niezmienny w odniesieniu do stanu istniejącego (będzie poprowadzony w sąsiedztwie odcinków wodociągu przeznaczonego do wyłączenia). W trakcie wykonywania robót należy zapewnić okolicznym mieszkańcom stały doływ wody.

Zamawiający wyjaśnia, że istniejący wodociąg jest czynny i na bieżąco zasila okoliczne bloki. Po ułożeniu nowych odcinków wodociągu z PE, należy je możliwie sprawnie podłączyć do sieci.

PYTANIE 2

Prosimy o zmianę średnicy studni na kanale fi 600 ze studni dn 1000 na studnie dn 1200 ponieważ według wiedzy Wykonawcy oraz producenta studni nie ma możliwości wykonania dennicy studni fi 1000 z przejściami fi 600.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany średnicy studni (D-1, D-2, D-3) na dn=1200 mm.

Zatwierdził:
Burmistrz Trzebiatowa
Józef Domański