



UWAGA:
Zabezpieczyć wszystkie przewody zasilające rurką instalacyjną przed wilgocią, uszkodzeniami i promieniowaniem UV.

Zabezpieczyć rury zasilania i powrotu przed zamarzaniem, stosując dostateczną izolację cieplną. Grubość izolacji musi być co najmniej dwukrotnie większa niż średnica rury.

Przewody zasilania i powrotu prowadzone w ziemi należy wykonać z rur stalowych preizolowanych.

Zamocowania rur i przepustów w ścianach zewnętrznych i stropach należy wykonać z izolacją akustyczną.

Montaż pomp wykonać ściśle z wytycznymi producenta.

W miejscach kolizji prace należy prowadzić ręcznie.

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze		Faza: Projekt Techniczny	
Adres inwestycji: ul. Sprzymierzonych 9; 58-560 Jelenia Góra powiat: m. Jelenia Góra; gmina: m. Jelenia Góra działka nr ewidencyjny: 6/2 jednostka ewid.: 026101_1, m. Jelenia Góra obręb ewid.: 0005, Cieplice - V		Branża: sanitarna	
Inwestor: Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra		Data: 18.04.2021 r.	
Wykonawca: K 30 Sp. z o.o. ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa e-mail: biuro@k30.com.pl tel. 570 009 455, 664 566 191 NIP: 512-37-41-007			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Grzegorz Orzeł	LUB/0384/PBS/15	
Projektant	mgr inż. Agata Stankiewicz	LUB/0390/PWBS/15	
Asystent projektanta	mgr inż. Małgorzata Bodzak		
Nazwa rysunku Plan sytuacyjny		Skala 1:200	Nr rysunku CO 01