

# Zakład Gospodarki Komunalnej


ul. Emila Godlewskiego 11  
29-105 Krasocin  
Regon 260414007  
NIP 609-006-08-87

Telefon: 41 39 17 382  
Faks: 41 39 17 382  
E-mail: zgk@krasocin.com.pl  
www: zgkkrasocin.pl

Bank: BS Włoszczowa O/Krasocin Nr konta: 73 8525 0002 0010 0120 1410 0001

ZGK/W/41/2019

Krasocin, dnia 18.06.2019r.



Gmina Krasocin  
ul. Macierzy Szkolnej 1  
29-105 Krasocin

Dotyczy: Warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewidencyjny 579 w miejscowości Czostków, gmina Krasocin.

1. Przyłącze wodociągowe należy wykonać do projektowanego budynku, działka nr ew. 579 w miejscowości Czostków.
2. Włączenie należy wykonać za pomocą nawiertki do sieci wodociągowej o średnicy Ø110 w działce nr ew. 582 za pisemną zgodą właściciela działki drogowej.
3. Całość przyłącza wodociągowego należy zaprojektować w jednolitym systemie materiałowym, na przyłączy umieścić zasuwę boczną w odległości około 1 metra od granicy działki.
4. Pobór wody należy opomiarować wodomierzem DN 20.
5. ZGK wydaje inwestorowi wodomierz główny. Koszt zakupu wodomierza głównego pokrywa Zakład.
6. Wodomierz należy zainstalować w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, zalaniem wodą oraz działaniem mrozu.
7. Wodomierz powinien być tak wbudowany, by jego liczydło (tarcza odczytowa) znajdowało się na poziomie nie wyższym niż 1,6 m nad posadzką, w takiej pozycji aby jego wskazania mogły być odczytywane bezpośrednio bez utrudnień.
8. Przed wodomierzem głównym zainstalować żeliwny grzybkowy ocynkowany zawór odcinający.
9. Za wodomierzem głównym zainstalować zawór odcinający oraz antyskażeniowy zawór zwrotny.
10. **Włączenie do sieci wykonuje ZGK w Krasocinie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i udostępnieniu rozdzielczej sieci wodociągowej. Samowolne włączenie do sieci wodociągowej przez inwestora lub firmę wykonującą przyłącze wodociągowe będzie traktowane jako nielegalne podłączenie do sieci.**
11. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać do istniejącej studzienki kanalizacyjnej w działce inwestora.
12. Włączenia do sieci kanalizacyjnej wykonać do studzienki kanalizacyjnej bezpośrednio do kinety studni.



13. Średnica przyłącza kanalizacyjnego powinna być dostosowana do przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków z projektowanych obiektów (ustalonej na podstawie obliczeń) i nie może być mniejsza niż 150 mm.
14. Przyłącza kanalizacyjne należy prowadzić po trasach zbliżonych do linii prostych prostopadłych do kanału, najkrótszą drogą do budynku, z którego są odprowadzane ścieki w odległości co najmniej 2 metrów od innych obiektów budowlanych.
15. Na przyłączy kanalizacyjnym należy wykonać studzienkę kanalizacyjną rewizyjną przy każdej zmianie kierunku układania przewodów.
16. Opracować dokumentację techniczną, projekt przyłącz wodociągowego i kanalizacyjnego uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Krasocinie.
17. Rozpoczęcie i zakończenie robót uzgodnić w ZGK Krasocin (nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót).
18. Roboty związane z budową przyłącz wodociągowego i kanalizacyjnego powinny być wykonane przez firmę posiadającą uprawnienia branżowe.
19. Po wykonaniu przyłącz zgłosić do odbioru w ZGK Krasocin w celu dokonania odbioru technicznego.
20. Przed oddaniem przyłącz wodociągowego i kanalizacyjnego wykonać inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę.
21. Warunki dostawy wody i odprowadzania ścieków od przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
22. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
23. Wszelkie szkody wynikłe z prowadzonych robót przyłączeniowych oraz przywrócenie stanu pierwotnego z przed ich wykonania, ponosi we własnym zakresie inwestor.
24. Uzbrojenie winno być oznakowane tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.
25. Niniejsze warunki techniczne nie są podstawą do rozpoczęcia inwestycji, wejścia na teren oraz nie mogą służyć za podstawę do wypłaty odszkodowań za poniesione nakłady finansowe za opracowanie projektu, uzgodnienia.
26. Warunki techniczne zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia ich wydania.

Referent ds. sieci  
wodociągowej i kanalizacyjnej

*mgr Karolina Tomska*

Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  
w Krasocinie

*mgr Dariusz Sobczyk*

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Emila Godlewskiego 11  
29-105 Krasocin  
tel. 41/ 39 17 382