

Uwaga:
Przebudowa przyłączy nn dla szkoły oraz
wodociągu wg oddzielnego opracowania

Zakres prac przebudowy oświetlenia:
1. Istn. kabel między istn. słupami oświetleniowymi L1 i L2
   należy wypiąć oraz umartwić.
2. Istn. słup oświetleniowy L2 należy zdemontować.
3. W nowej lokalizacji zabudować istn. słup oświetleniowy L2.
4. Pomiędzy istn. słupem oświetleniowym L1 i istn. słupem
oświetleniowym L2 w nowej lokalizacji ułożyć proj. kabel
typu YAKXS 5x16 i podłączyć w tych słupach z istniejącymi kablami.
5. Od istn. słupa oświetleniowego L2 należy ułożyć nowy
odcinek kabla typu YAKXS 5x16 i połączyć z istn. kablem
zasilającym z zastosowaniem mufy nn.

UWAGA:
Wszystkie kable na całej długości układać w rurze ochronnej.

Karol Bulanda
BULANDA Architekci
SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

INWESTOR:	GMINA KRASOCIN UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1 29 - 105 KRASOCIN
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOŚCI CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN
ADRES:	CZOSTKÓW 29 - 105 KRASOCIN
DZIAŁKI:	dz. nr 579 OBRĘB CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
TOM:	TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZĘŚĆ:	CZĘŚĆ 4: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TYTUŁ:	SYTUACJA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Góra nr uprawnień: MAP/0315/POOE/13
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Mateusz Figa
nr rys.: E.01	data: 06.2019 — skala: 1:500