



Gdynia, dnia 25 kwietnia 2024 r.

DZ.283.04.2024.NP
UC/1380/2024

Zamawiający:

**Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia**

WYJAŚNIENIA ZO nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na **robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie oraz montażu balustrad przy schodach zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym budynku wysokiego Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni** o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000,00 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UCMMiT w dniu 22.04.2024r.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Niniejsza odpowiedź na pytania stanowi integralną część zapytania ofertowego i staje się wiążącą dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

PYTANIE 1.

Zgodnie z Państwa zapytaniem ofertowym chciałbym otrzymać informacje, w jaki sposób mamy rozwiązać problem z pochylnią dla niepełnosprawnych?

Zgodnie z prawem budowlanym pochylnia musi spełniać kilka warunków :

- a) Maksymalna długość biegu bez spocznika może wynosić 900 cm, w państwa wypadku jest to ponad 970 cm
- b) Maksymalny % nachylenia pochylni to 6%, u Państwa jest dużo większy.
- c) Szerokość pochylni dla niepełnosprawnych to 120 cm oraz od 100 do 110 cm między pochwyty, u Państwa ta szerokość jest dużo większa, stąd pytanie:
czy wykonujemy zwężenie do poprawnej szerokości i zabudowujemy pozostałą szerokość z dwóch stron, żeby uniemożliwić przejście poza pochylnią?

W załączniku wysyłam opis projektowy pochylni, na stronie 15 w załączniku znajduje się informacja, w jaki sposób powinna być zaprojektowana pochylnia.

ODPOWIEDŹ 1:

Przedmiot zamówienia musi odpowiadać i być zgodny z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.