


SCHEMATY MONTAŻOWE WEZŁÓW WODOCIĄGOWYCH


WEZEŁ "a"

załamanie trasy przewodu 90 °




WEZEŁ "b"

załamanie trasy przewodu 90 °




WEZEŁ "c"

załamanie trasy przewodu 90 °



WEZEŁ "1"

włączenie hydrantu "1HP" DN80



WYKAZ ZASTOSOWANYCH KSZTAŁTEK WODOCIĄGOWYCH

Oznaczenie	Nazwa kształtki wodociągowej	Średnica	Ilość
1.	Łącznik rurowo- kohnierzowy do rur PE i PVC z żeliwa sferoidalnego EN-GJS- 500-7	150/160	7 szt.
2.	Kolano dwukohnierzowe z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7	150/90°	3 szt.
3.	Zasuwa kohnierzowa PN16 z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 miękkouszczelniona z obudową i skrzynką do zasuw	150	1 szt.
4.	Trójnik kohnierzowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS- 500-7	150/80	1 szt.
5.	Łącznik rurowo- kohnierzowy do rur PE i PVC z żeliwa sferoidalnego EN-GJS- 500-7	90/80	2 szt.
6.	Zasuwa kohnierzowa PN16 z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 miękkouszczelniona z obudową i skrzynką do zasuw	80	1szt.
7.	Króciec dwukohnierzowy :L=500 mm z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7	80	1 szt.
8.	Kolano dwukohnierzowe ze stopką z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7	80	1 szt.
9.	Hydrant p. poź nadziemny z podwójnym zamknięciem, zabezpieczeniem w przypadku złamania oraz z możliwością obrotu o 360° z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15	80	1 szt.
10.	Kohnierz zaślepiający(ślepy) z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7	150	1 szt.
11.	Płyta betonowa pod hydrantem o wymiarach 30x30x15 cm	1 szt.	
12.	Bloki oporowe w węzłach z betonu klasy C12/15 analogicznie z normą BN-81/9192-05 lub zgodnie z instrukcją producenta armatury	5 szt.	
Pod zasuwami zastosować płyty betonowe z betonu C16/20 o wymiarach 40x40x20 cm; dla zasuw DN80		1 szt.	
Pod zasuwami zastosować płyty betonowe z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x25cm; dla zasuw DN150		1 szt.	

Bloki oporowe w węzłach analogicznie z normą BN-81/9192-05 "BLOKI OPOROWE /Wymiary i warunki stosowania" lub zgodnie z instrukcją producenta armatury

PRACOWNIA PROJEKTOWA " EKOPROJEKT" 06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel. 668 932 043 ekoprojekt@ciechanow.com	
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMATY MONTAŻOWE WEZŁÓW WODOCIĄGOWYCH
ADRES INWESTYCJI	JEDN. EWID. 142406 2 WINNICA, OBREB:142406 2, 0036 – WINNICA , DZ. NR EWID. : 307, 306/1, 305, 304/1, 303/2 OBREB:142406 2, 0038 – ZBROSZKI, DZ. NR EWID. : 352, 35/3, 33/3, 32/7, 32/8, 32/4, 30/8
PROJEKTANT B SANITARNA	IMIE I NAZWISKO INZ. SATURNIN SZYDLIK CIE - 10/81 MAZ/IS/143801
SPRAWDZAJĄCY B SANITARNA	MGR INŻ. PIOTR GARLEJ MAZ/0430/PWOS/12 MAZ/IS/0164/13
INWESTOR	GINA WINNICA z siedzibą 06-120 WINNICA, UL. PUŁTUSKA 25
BRANŻA	STADIUM DATA
sanitarna	P.B.-P.Z.T. 2024.06.25 SKALA B S