

BZP.271.4.2022

Skoczów, dnia 10.05.2022r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia, przekazuję treść zapytań Wykonawcy oraz odpowiedzi:

Pytanie 1:

Branża elektryczna. Proszę o wskazanie lokalizacji złącza ZK1B-1P dostarczanego przez dostawcę energii.

Odpowiedź:

Złącze ZK1B-1P zgodnie z warunkami jest usytuowane w elewacji budynku i jest umieszczone przy złączu z wyłącznikiem głównym.

Pytanie 2:

Branża elektryczna. Proszę o informację czy punkt dystrybucyjny (szafa RACK) ma być podłączony do instalacji szkolnej? Jeśli tak to w jaki sposób?

Odpowiedź:

Tak szafa rack ma być połączona za pomocą światłowodu 12J 9/125 do zastosowań wewnętrznych.

Z-ca BURMISTRZA
Andrzej Bubnicki