

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie wraz z wyposażeniem AB.272.10.2024

Wszyscy Wykonawcy

Do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytania:

1. Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji dot. wyposażenia z załącznika nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią Rozdziału VI pkt 2 SWZ Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przychylił się do prośby wykonawcy i nie dokonuje wnioskowanych zmian w SWZ.
2. Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) cena oferty ogółem brutto w p.1, ma być sumą ceny z „wartości brutto 8%” + „wartość brutto 23%”
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że cena oferty ogółem brutto w pkt.1, ma być sumą ceny wartości brutto 8% i wartości brutto 23% z poniższych tabel.
3. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z dołączania do oferty:
 - 1) Aktualnych certyfikatów i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyboru medycznego norm i dyrektyw uwzględniając w szczególności wymagania UE, deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE.
 - 2) Dokumenty w języku polskim, dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w ochronie zdrowia na terenie RP –zgłoszenie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Lekczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 - 3) Opisu zawierającego szczegółowe dane zaproponowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim, który umożliwi potwierdzenie spełnienia przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego podkreślonych w załączniku nr 1A do SWZ parametrów w postaci folderów, opisów, katalogów, ulotek informatycznych**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na prośbę wykonawcy. Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z SWZ należy złożyć wraz z ofertą.**
4. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyposażenia jest tylko wyposażenie z załącznika nr 1A i 1B (pomieszczenie nr 1.1 „kuchnia” oraz pomieszczenie 0.4 „sala chorych”)?
Odpowiedź: Zakres wyposażenia obejmuje zgodnie z załącznikami 1A i 1B do SWZ pomieszczenia: 1.1. kuchnia i 0.4 sala chorych.
5. Dlaczego do wyceny jest tylko jedna sala 0.4 „sala chorych”? Co z pozostałymi salami chorych i innymi pomieszczeniami?
Odpowiedź: Zakres wyposażenia zgodnie z załącznikami 1A i 1B do SWZ. Wyposażenie pozostałych pomieszczeń nie jest przedmiotem postępowania.
6. Wg SWZ przedmiotem zamówienia są również: meble medyczne i niemedyczne oraz sprzęt medyczny, szafy na ubrania, stoły, krzesła, biurka, regały i inne składniki wyposażenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału i kuchni. Załącznik nr 1A i 1B nie zawiera np. biurek czy sprzętu medycznego. Prosimy określić dokładny zakres wyposażania jaki ma Wykonawca ująć w ofercie.

Odpowiedź: Zakres wyposażenia zgodnie z załącznikami nr 1A i 1B do SWZ.

7. Czy dostawa i montaż windy jest w zakresie wyceny?

Odpowiedź: Dostawa i montaż windy nie jest zakresem wyceny w tym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że zostało ogłoszone postępowanie pn. „Budowa windy osobowo-towarowej w zabytkowym budynku stanowiącym siedzibę Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie”, nr postępowania AB. 273.11.2024.

Ponadto informujemy, że do dokumentacji postępowania dołączono:

- uzgodnienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków*
- aktualizację Planu zagospodarowania terenu*

Pozostałe warunki SWZ bez zmian.

*Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/ Jerzy Dobrzyński*