

Poznań, 28 czerwca 2024 roku

PLP/FZ/223-PP-8/2024/AM

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych w segmencie K1 w terminalu T2 (odloty) na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (dalej Postępowanie)

numer zamówienia: AM-PLP/PP-8/2024

ZMIANA SWZ (1)

ZMIANA NR 1 SWZ

Zamawiający zmienia zapis zawarty w OPZ: Pkt. 4.3 – ostatni myślnik.

Było:

Każdy lokal komercyjny (pomieszczenia o nr 3-10) powinien posiadać swoją niezależną rozdzielnię elektryczną z przypisanymi do niej obwodami elektrycznymi.

Po zmianie:

Każdy lokal komercyjny (pomieszczenia o nr 3-10) powinien posiadać swoją niezależną rozdzielnię elektryczną z przypisanymi do niej obwodami elektrycznymi.

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamontował w każdym lokalu komercyjnym w rozdzielni elektrycznej licznik do pomiaru energii elektrycznej z transmisją danych, wpięty do systemu BMS wraz ze złączem optycznym IrDA.