



Wielkopolski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

ROA	M. PIWKO - KANCELARIA GŁÓWNA - Urząd Miejski w Krzemieniewie	USC
RF	11. 04. 2024	33
RRGP	Ilość załączników l.dz. 936/2024	JKPS

Poznań, 5 kwietnia 2024 r.

DN-NS.9011.360.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 10 ust. 2, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), § 72 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) § 1 pkt 1 - 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2024 r., poz. 9) oraz art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984), **Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny** po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Krzemieniewo z 05.03.2024 r. (data wpływu 07.03.2024 r.) uzupełnionym 21.03.2024 r. i 29.03.2024 r.;

wyraża zgodę

na obniżenie wysokości w świetle do nie mniejszej niż 2,92 m dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt nr 1.14 sala zabaw, 1.17 sala zabaw, 1.23 sala zabaw, 1.24 sala zajęć ruchowych, 1.25 sala zabaw, usytuowanych na parterze w budynku Przedszkola zlokalizowanego w Krzemieniewie, przy ul. Zielonej 6 pod warunkami:

1. Zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji zapewniającej wymianę powietrza zgodnie z funkcją pomieszczenia,
2. Spełnienia wszystkich wymagań dla tego typu obiektów przewidzianych przepisami prawa.

UZASADNIENIE

Do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 07.03.2024 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Krzemieniewo z 05.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały, usytuowanych na parterze

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23 | 61-705 Poznań
sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 61 2276004 | tel. 61 2276007
nadzor.zapobiegawczy.wssepoznan@sanepid.gov.pl
NIP 778-11-71-963 | REGON 000294065
BDO 000207899
www.gov.pl/web/wsse-poznan
wssepoznan/SkrytkaESP

w budynku Przedszkola zlokalizowanego w Krzemieniewie, przy ul. Zielonej 6. Ponadto wniosek został uzupełniony 21.03.2024 r. o rysunki nr A-01 – rzut parteru opracowany w marcu 2024 r. przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „EVPOL”, projektanta prowadzącego Pana Marka Łysiaka i A-03 Przekrój B-B opracowany w marcu 2024 r. przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „EVPOL”, projektanta Pana Jakuba Rzeźniczaka oraz 29.03.2024 r. o rysunki nr A-02 Przekrój A-A i nr A-03 Przekrój B-B opracowane w marcu 2024 r. przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „EVPOL”, projektanta Pana Marka Łysiaka.

Z analizy przedstawionych dokumentów wynika, że inwestycja polega na zmianie sposobu użytkowania budynku Gminnego Centrum Kultury zlokalizowanego w 64-120 Krzemieniewo, ul. Zielona 6 na dwa Oddziały Przedszkolne.

Przedmiot wniosku stanowią pomieszczenia nr:

- 1.14 sala zabaw o powierzchni 54,26 m²,
- 1.17 sala zabaw o powierzchni 58,41 m²,
- 1.23 sala zabaw o powierzchni 50,58 m²,
- 1.24 sala zajęć ruchowych o powierzchni 50,26 m²,
- 1.25 sala zabaw o powierzchni 54,77 m²,

Wysokość powyższych pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku wynosi 2,92 m.

Zgodnie z § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225; dalej Rozporządzenie) minimalna wysokość w świetle pomieszczeń do pracy i innych celów, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia powinna wynosić 3,3 m, natomiast w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt więcej niż 4 osób powinna wynosić 3,0 m. Zgodnie z § 72 ust. 2 Rozporządzenia pomieszczenia, których wysokość powinna, zgodnie z ust. 1, wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2024 r., poz. 9) oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984) obiekt szkolny, przez który rozumie się także przedszkole powinien posiadać pomieszczenia do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które spełniają wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, ponadto zgodnie

z § 1 pkt 2 pomieszczenie przedszkolne powinno spełniać warunki techniczne i lokalizacyjne - określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.

Reasumując, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraził zgodę na obniżenie wysokości w świetle do nie mniejszej niż 2,92 m dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały nr 1.14 sala zabaw, 1.17 sala zabaw, 1.23 sala zabaw, 1.24 sala zajęć ruchowych, 1.25 sala zabaw, usytuowanych na parterze w budynku Przedszkola zlokalizowanego w Krzemieniewie, przy ul. Zielonej 6 pod warunkami, tj. zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji zapewniającej wymianę powietrza zgodnie z funkcją pomieszczenia, oraz spełnienia wszystkich wymagań dla tego typu obiektów przewidzianych przepisami prawa.

Dla zapewnienia właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych należy przestrzegać warunków zawartych w niniejszej decyzji.

Integralną częścią decyzji są rysunki nr A-02 Przekrój A-A i nr A-03 Przekrój B-B stanowiące załączniki do decyzji, na których znajdują się pieczęcie Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Niniejsza decyzja nie stanowi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie zastrzeżonym dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Rysunek nr A-02 Przekrój A-A.
2. Rysunek nr A-03 Przekrój B-B.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo.
2. a/a. Z.G.



Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

mgr Hanna Kurek
specjalista epidemiolog

