

Administracja Domów Mieszkalnych nr 3
ul. Armii Polskiej 29
66-400 Gorzów Wielkopolski

KOSZTORYS SZACUNKOWY

NAZWA INWESTYCJI: ul. Kosynierów Gdyńskich 20 c/2
66-400 Gorzów Wielkopolski

NAZWA INWESTORA: Administracja Domów Mieszkalnych nr 3
66-400 Gorzów Wielkopolski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

STARSZY INSPEKTOR Robert Suchodolski

Robert Suchodolski

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

3 727,14 zł

PODATEK VAT:

(8%) 298,17 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

4 025,31 zł

SŁOWNIE: cztery tysiące dwadzieścia pięć i 31/100 zł

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
KOSZTORYS: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu Kosynierów Gdynskich 20 c/2						
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2	40,0000	2,77	110,98
2	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	3,0000	13,61	40,82
3	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.	1,0000	8,62	8,62
4	KNR 4-03 1120-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.	10,0000	21,32	213,19
5	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	9,0000	5,90	53,08
6	KNR 4-03 0309-11	demontaż i montaż dzwonka na 230 V	szt.	1,0000	28,94	28,94
7	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	32,0000	6,85	219,11
8	KNR 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.	1,0000	45,23	45,23
9	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.	6,0000	17,02	102,12
10	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYP 3 x 2,5	m	10,0000	6,85	68,50
11	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m	56,0000	4,91	274,98
12	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.	13,0000	24,32	316,17
13	KNR-W 5-08 0501-01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 1)	kpl.	3,0000	3,46	10,37
14	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.	1,0000	5,81	5,81
15	KNR-W 5-08 0808-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.	8,0000	8,96	71,68
16	KNR 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm oraz uzupełnienie tynków przy wykuwaniu pod przewody oraz uzupełnienie ubytków tynku podczas kucia	m	32,0000	8,74	279,71
17	KNR-W 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	32,0000	26,36	843,49
18	KNR-W 5-08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg.	szt.	1,0000	13,63	13,63
19	KNR-W 5-08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2	szt.	24,0000	0,69	16,58
20	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt.	3,0000	70,01	210,03
21	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.	szt.	1,0000	91,92	91,92
22	KNR 4-03 304-1	Wymiana tablic licznikowych - podłoże drewniane, konstrukcja stalowa lub płyta izolacyjna	szt.	1,00	38,97	38,97

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
23	KNR 4-03 509-1	Wymiana liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów - licznik jednofazowy z plombowaniem przez Zakład Energetyczny	szt.	1,00	16,74	16,74
24	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.	13,0000	3,95	51,38
25	KNR 5-08 0302-10	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm ² mocowanych na gips lub cement	szt.	13,0000	11,41	148,32
26	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,0000	22,05	44,10
27	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, lub przycisków w puszcze z podłączeniem	szt.	2,0000	20,69	41,38
28	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	9,0000	20,29	182,58
29	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	1,0000	21,60	21,60
30	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	7,0000	12,10	84,67
31	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania j - pierwszy	pomiar.	1,0000	21,60	21,60
32	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - każdy następny	pomiar.	1,0000	12,10	12,10
33	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar.	1,0000	14,26	14,26
34	KNR 4-01 108-9	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	1 m3	0,15	141,27	21,19
35	KNR 4-01 108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	1 m3	0,15	21,93	3,29
Kosztorys netto						3 727,14
VAT 8%						298,17
Kosztorys brutto						4 025,31

STARSZY INSPEKTOR

Robert Sugmódolski