



BUDYNEK NR 5 – RZUT PIĘTRA III




UWAGI I OZNACZENIA:

1) Oznaczenia grzejników:




W pomieszczeniach w których istniejące grzejniki nie pokrywają zapotrzebowanie na moc cieplną zalecane jest zastosowanie tz "dokrętek". W przypadku dostarczania zbyt dużej ilości ciepła, zalecane jest odjęcie wskazanej ilości ogniw. Zmiany dokonać wg powyższego opisu.

2) Oznaczenia pomieszczeń:



3) Min. odległość grzejników od drzwi wejściowych >1,5m

4) Wszystkie materiały muszą posiadać dopuszczenia do stosowania

<div><div></div><div>02 - 220 Warszawa, ul. Łopuszańska 37</div><div>tel. 22 846 80 80 www.113, tel. 22 846 80 80</div><div>biuro@maginstal.pl</div></div>																														
INWESTOR	SEC BADAŃCZA ŁUKASIEWICZ - WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY																													
	ul. Racjonalizacji 6/8 WARSZAWA																													
OBJEKT	SEC BADAŃCZA ŁUKASIEWICZ - WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY																													
	ul.Duchnicka 3 cz. nr 6/5 obręb 70303 WARSZAWA jedn. ewic. 146519_8.0303.6/5																													
NAZWA PROJEKTU	WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA																													
NAZWA RYSUNKU	BUDYNEK NR 5 – RZUT PIĘTRA 3																													
SKALA	1:100	DATA	28.6.2023																											
<table><tr><td>ZESPÓŁ AUTORSKI</td><td>Nr upr.</td><td>podpis</td></tr><tr><td>PROJEKTOWAŁ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>mgr inż. Justyna Woźnińska</td><td>MAZ/0520/</td><td>POCS/06</td></tr><tr><td>OPRACOWANIE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>inż. Ernest Klein</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SPRAWDZIŁ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>mgr inż. Bartłomiej Uściński</td><td>MAZ/0471/</td><td>POCS/10</td></tr></table>				ZESPÓŁ AUTORSKI	Nr upr.	podpis	PROJEKTOWAŁ			mgr inż. Justyna Woźnińska	MAZ/0520/	POCS/06	OPRACOWANIE			inż. Ernest Klein									SPRAWDZIŁ			mgr inż. Bartłomiej Uściński	MAZ/0471/	POCS/10
ZESPÓŁ AUTORSKI	Nr upr.	podpis																												
PROJEKTOWAŁ																														
mgr inż. Justyna Woźnińska	MAZ/0520/	POCS/06																												
OPRACOWANIE																														
inż. Ernest Klein																														
SPRAWDZIŁ																														
mgr inż. Bartłomiej Uściński	MAZ/0471/	POCS/10																												
SANITARNA	WYKONAWCZA	00	17																											
branża	faza	rewizja	Nr rysunku																											