


BUDYNEK NR 2 – RZUT PIĘTRA 1



UWAGI I OZNACZENIA:

1) Oznaczenia grzejników:

$T-1 - 7 \text{ el. } (+/-3 \text{ el.})$
— ilość ogniw zalecana do dokręcenia/odkręcenia
— typ i rozmiar grzejnika


W pomieszczeniach w których istniejące grzejniki nie pokrywają zapotrzebowania na moc cieplną zalecane jest zastosowanie tzw. "dokrętek".
W przypadku dostarczania zbyt dużej ilości ciepła, zalecane jest odcięcie wskazanej ilości ogniw.
Zmiany dokonać wg powyższego opisu.

2) Oznaczenia pomieszczeń:

— symbol pomieszczenia
— temperatura obliczeniowa

3) Min. odległość grzejników od drzwi wejściowych >1,5m

4) Wszystkie materiały muszą posiadać dopuszczenia do stosowania

<div>MAG INSTAL technika grzewcza i sanitarna</div> <div>02-230 Warszawa, ul. Łopuszańska 37 tel. 22 646 85 85 lub 22 646 85 86 biuro@maginstal.pl</div>																											
INWESTOR	ZIE BOWICH URSZULKA - WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY ul. Racjonalizacji 6/8 WARSZAWA																										
OBIEKT	ZIE BOWICH URSZULKA - WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY ul. Duchnicka 3 WARSZAWA dz. nr 6/5 ogóln. 70330 jedn. ewid. 146319_8_2303.6/5																										
NAZWA PROJEKTU	WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA																										
NAZWA RYSUNKU	BUDYNEK NR 2 – RZUT PIĘTRA 1																										
SKALA	1:100	DATA	28.6.2023																								
<table><tr><td>ZESPÓŁ AUTORSKI</td><td>nr upr.</td><td>podpis</td></tr><tr><td>PROJEKTOWAŁ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>mgr inż. Justyna Woźnińska</td><td>WZ/2023/</td><td>POG/06</td></tr><tr><td>OPRACOWANIE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>inż. Ernest Klein</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SPRAWDZIŁ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>mgr inż. Bartłomiej Uściński</td><td>WZ/2023/</td><td>POG/10</td></tr></table>				ZESPÓŁ AUTORSKI	nr upr.	podpis	PROJEKTOWAŁ			mgr inż. Justyna Woźnińska	WZ/2023/	POG/06	OPRACOWANIE			inż. Ernest Klein						SPRAWDZIŁ			mgr inż. Bartłomiej Uściński	WZ/2023/	POG/10
ZESPÓŁ AUTORSKI	nr upr.	podpis																									
PROJEKTOWAŁ																											
mgr inż. Justyna Woźnińska	WZ/2023/	POG/06																									
OPRACOWANIE																											
inż. Ernest Klein																											
SPRAWDZIŁ																											
mgr inż. Bartłomiej Uściński	WZ/2023/	POG/10																									
SANITARNIA	WYKONAWCZA	00	10																								
brutto	brutto	netto	nr rysunku																								