



WTI.7013.9.2024

Wyjaśnienia treści PFU nr 1

dot. zapytania ofertowego nr WTI.7013.9.2024 na Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych budowy boiska do koszykówki 3x3 oraz doposażeniu placu zabaw w stół do gry w szachy i chińczyka oraz gier podwórkowych – klasy, labirynt przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sieniewicza w Starogardzie Gdańskim.

Zmawiający przekazuje treść zapytania wniesionego w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Wnosimy o usunięcie zapisu dotyczącego wymagania certyfikatów międzynarodowych federacji sportowych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść dot. wymagań szczegółowych w odniesieniu do elementów wyposażenia terenu (pkt. 1.7.2.) Boiska do koszykówki w zakresie dokumentów potwierdzających zgodność zaoferowanej nawierzchni obiektu z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, tj.:

- certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014;
- karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta nawierzchni;
- certyfikat FIBA;
- atest higieniczny PZH lub dokument równoważny.

NACZELNIK
Wydziału
Techniczno-Inwestycyjnego
mgr inż. Jantusz Karczyński

Sporządziła: Martyna Gadziejewska
a/a