



Łódź, dnia 11.03.2024 r.

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: aleksandra.niedzialkowska@barlicki.pl
Tel. 42 677-68-24

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 31/TP/ZP/RB/2024 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie Magazynu odpadów medycznych i komunalnych – ośrodka magazynowania i segregowania odpadów medycznych i komunalnych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 22”

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 udziela odpowiedzi na zapytania i na podstawie art. 286 ustawy zmienia zapisy dotyczące SWZ:

1. Zamawiający ustala nowy termin składania ofert – do dnia **14.03.2024 r.** godz. **09.00**.
2. Zamawiający ustala nowy termin otwarcia ofert – w dniu **14.03.2024 r.** o godz. **10.00**.
3. Termin związania ofertą – **do dnia 12.04.2024 r.**

Zamawiający koryguje odpowiedź udzieloną w dn. 08.03.2024 r. następująco:

Pytanie 14

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie powyższe centrale mają być zaprojektowane w wykonaniu higienicznym, jeśli nie to które z nich?

Zamawiający udzielił odpowiedzi: Zamawiający potwierdza powyższe.

POWINNO BYĆ: WSZYSTKIE CENTRALE WENTYLACYJNE muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady 2009/125/WE w doniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych obowiązujące od 1 stycznia 2018 r..

Z-ca Kierownika
Sekcji Zamówień Publicznych
M. Kieras
mgr Marta Kieras